

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(ďalej len „Výzva“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo organizácie: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 308 455 72
Zastúpený: Agentúra správy majetku
Sídlo: Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Webové sídlo: www.mod.gov.sk – Verejné obstarávanie a obstarávanie
Subjekt podľa zákona o
Verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a)

KONTAKTNÁ OSOBA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PRE KOMUNIKÁCIU:

- pre veci organizačné: Ing. Juraj BESKID, ☎: 0960/327 545,
e-mail: juraj.beskid@mil.sk
- pre veci technické: Ladislav KAMINSKÝ, ☎: 0960/550 203, 0903/824 629
e-mail: ladislav.kaminsky@mil.sk,

(ďalej spolu len „verejný obstarávateľ“)

2. Druh zákazky: služba

Oblasť predmetu zákazky: civilná zákazka

3. Názov zákazky: „*Kamenica nad Cirochou, kóta 620, barakový tábor, budovy č.4,8,10,12,13, chata budova č.1 a2 - oprava bleskozvodov*“ – RŠÚ

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 991,00 € bez DPH

5. Nomenklatúra (CPV kód): 50711000-2 Opravy a údržba elektrických zariadení budov

6. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je odstránenie nedostatkov po OP a OS bleskozvodov. Pri oprave bleskozvodov je potrebné doplniť zvody uzemňovacej sústavy na budovách, odstrániť nevyhovujúci zemný odpor, vymeniť hrdzavé časti bleskozvodov a natrieť ochranným antikoróznym náterom.

Práce je nutné vykonať podľa špecifikácie prác na vypracovanie cenovej ponuky – Príloha č. 1 k Výzve!

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah zákazky!

7. Podmienky účasti:

a) Osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní;

b) Technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač predloží:

- 7.1 Kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať práce, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, ktorým môže byť:
- 7.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),
 - 7.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
 - 7.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
- Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu.
- 7.2 - **Firma:** platné oprávnenie na opravu, montáž a OPaOS **VTZ elektrických, vrátane bleskozvodov**, vydané oprávnenou organizáciou na firmu podľa § 15 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP na firmu a § 24 revízny technik vyhlášky č. 508/2009 Z. z. na osobu. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len fotokópiu dokladu.
- **Živnosť:** platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na **VTZ elektrických, vrátane bleskozvodov**, vydané oprávnenou organizáciou podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v rozsahu vyhlášky č.508/2009 Z. z. MPSVaR § 24 revízny technik. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len fotokópiu dokladu.
- 7.3 Úspešný uchádzač pred vystavením objednávky povinne podá Vyplnenú žiadosť o vydanie OPRÁVNENIA na činnosť na vyhradených technických zariadeniach na pracoviskách Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 3 písm. i) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky, podľa§ 14 ods. 1 písm. a), ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, podľa predpisu Všeob. – 21 - 2 a Nariadenia ministra obrany SR č. 46/2009 o inšpekcii práce, energetickej Inšpekcii a požiarnom dozore v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení Nariadenia ministra obrany SR č. 71/2013. Uchádzač, ktorý už má takéto oprávnenie, predloží jeho fotokópiu a už nemusí predkladať iné doklady na preukázanie odbornej spôsobilosti.
- 7.4 **Čestné vyhlásenie**, že uchádzač nemá uložený zákaz činnosti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Čestné vyhlásenie musí byť potvrdené štatutárnym zástupcom uchádzača. (Príloha č. 3 tejto Výzvy)
Pri predložení ponuky uchádzač predloží originál dokladu.
- 7.5 **Čestné vyhlásenie** o neprítomnosti konfliktu záujmov. (Príloha č. 4 tejto Výzvy)
Pri predložení ponuky uchádzač predloží originál dokladu.
8. **Rozdelenie predmetu zákazky:**
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
9. **Kritérium na vyhodnotenie ponúk:** najnižšia cena.
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom v EUR s DPH.
10. **Miesto vykonania prác:**
Vojenský výcvikový priestor Kamenica nad Cirochou, kóta 620
11. **Termín dodania predmetu zákazky:**
do 55 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti objednávky.
12. **Podmienky financovania predmetu zákazky:**
Platba za plnenie sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom poukázaním odmeny na účet úspešného uchádzača prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu zákazky na základe objednávky. Preddavok sa neposkytuje.

13. Zmluvný vzťah – zákazka:

Plnenie sa bude uskutočňovať na základe Objednávky.

14. Osobitné zmluvné podmienky:

Obchodné podmienky – vzťahy vyplývajúce z tejto Objednávky sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a tvoria neoddeliteľnú Prílohu č. 2 k tejto Výzve. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia objednávky stane platcom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihliadať.

15. Cena uvádzaná v ponuke:

- a) navrhované cenové ponuky musia byť stanovené podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov;
- b) navrhované cenové ponuky budú vyjadrené v mene EUR (€) a vyjadrené (zaokrúhlené) s presnosťou na 2 desatinné miesta;
- c) uchádzač uvedie ním navrhované cenové ponuky podľa Prílohy č. 1 tejto Výzvy ako cenové ponuky celkové a nemenné, ktoré budú zahŕňať všetky náklady spojené s plnením.

16. Komunikácia:

Komunikácia sa uskutočňuje písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou pošty alebo iného doručovateľa a elektronických prostriedkov. Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke. Obsah ponúk možno sprístupniť a preskúmať až po uplynutí lehoty určenej na ich predloženie.

17. Jazyk:

Doručované dokumenty v ponuke musia byť vyhotovené v štátnom jazyku – slovenský jazyk. Ak je čokoľvek podľa predchádzajúcej vety vyhotovené v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

18. Vysvetľovanie:

Poskytovanie vysvetlení (ak je pre predloženie cenovej ponuky potrebné) sa bude uskutočňovať doplnkovou elektronickou formou v zmysle bodu 17 tejto Výzvy. V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto Výzve, môže záujemca v lehote na predkladanie cenových ponúk podľa bodu 19 tejto výzvy požiadať kontaktnú osobu verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie, na kontaktnú adresu uvedenú v bode 1 tejto Výzvy.

19. Lehota na predkladanie cenových ponúk: dňa 12.09.2019, do 10,00 hod.

20. Predkladanie ponúk – náležitosti ponuky (obsah):

- a) Cenový návrh uchádzača podľa Prílohy č. 1 tejto Výzvy, podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača;
- b) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a § 34 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní požadovaným spôsobom podľa tejto Výzvy.

21. Miesto a spôsob predkladania ponúk:

Ponuku, ktorá bude obsahovať náležitosti podľa bodu 20 tejto Výzvy, predloží uchádzač v lehote na predkladanie cenových ponúk podľa bodu 19 tejto Výzvy na adresu verejného obstarávateľa:

- a) poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku
Kutuzovova 8

832 47 Bratislava

- b) osobne (kuriér): Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku (II. poschodie – podateľňa, ☎ 0960 327 528)
Za kasárňou 3
832 47 Bratislava

Pri predkladaní ponúk v listinnej forme záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje:

- * adresu verejného obstarávateľa,
- * adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla /miesta/podnikania),
- * označenie „**SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ**“
- * označenie heslom pre daný návrh: „**Kamenica nad Cirochou, kóta 620, barakový tábor, b.č.4.8,10,12,13, chata b.č.1,2- oprava bleskozvodov**“

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená neotvorená.

22. Konflikt záujmov:

- 22.1** Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v postupe zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. Verejný obstarávateľ je povinný prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu, ak zistí konflikt záujmov. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní.
- 22.2** Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh postupu zadávania zákazky, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s postupom zadávania zákazky.
- 22.3** Ak uchádzač kedykoľvek v priebehu postupu zadávania zákazky identifikuje konflikt záujmov, je povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať verejného obstarávateľa, na základe čoho verejný obstarávateľ prijme primerané opatrenia. Opatreniami sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovedností za účelom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. Zo strany uchádzača je opatrením oprávnenie uchádzača preukázať verejnému obstarávateľovi, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy tzv. samoočisťovací mechanizmus (podľa § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní). V prípade ak konflikt záujmov po prijatí opatrení stále pretrváva a nie je ho možné odstrániť, vylúči verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzača, vo vzťahu ktorému konflikt záujmov pretrváva.

23. Ďalšie osobitné informácie a podmienky:

- a)** Uchádzač berie na vedomie, že predložením ponuky súčasne potvrdzuje súhlas s podmienkami tejto Výzvy a návrhom objednávky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy.
- b)** Verejný obstarávateľ bude pred vystavením objednávky od úspešného uchádzača vyžadovať, aby uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (ak existujú), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a údaje o predmete subdodávky. Každý subdodávateľ, ktorého úspešný uchádzač uvedie, musí spĺňať podmienku účasti

podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, čo uchádzač preukáže spôsobom podľa bodu 7.1 a 7.4 tejto Výzvy.

- c) V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov.
- d) Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky, ak:
- * nebola predložená žiadna ponuka,
 - * ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto Výzvy.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky, ak:
- * sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto Výzva zverejnená,
 - * celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.
- e) Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
- f) Vystavená objednávka nesmie byť v rozpore s obchodnými podmienkami (Príloha č. 2 k tejto Výzve) a úspešnou ponukou.
- g) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vystaviť objednávku uchádzačovi umiestneným ako druhý v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom. Ak nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže verejný obstarávateľ vystaviť objednávku uchádzačovi, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí.
- h) **Obhliadka:** záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. **Obhliadka sa uskutoční dňa 3.9.2019.** Zraz účastníkov bude o **10,00 hod.** pred vstupom do objektu kasárni, ul. Kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť e-mailom minimálne deň pred jej realizáciou.
Kontaktná osoba: Ladislav KAMINSKÝ, ☎: 0960/550 203, 0903/824 629
e-mail: ladislav.kaminsky@mil.sk
- i) Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si **uchádzači hradia v plnej výške.**
- j) **Prílohy :**
- č. 1 - špecifikácia prác na vypracovanie cenovej ponuky – 2 listy
 - č. 2 – obchodné podmienky – 3 listy
 - č. 3 – čestné vyhlásenie podľa § 32, ods. 1, písm. f) zákona – 1 list
 - č. 4 - čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa § 23 – 1 list
 - č. 5 – Špecifikácia požadovaných prác – 2 listy

V Bratislave, dňa 21. augusta 2019

Spracovateľ:

Schválil:

.....
Ing. Juraj BESKID

.....
JUDr. Ivan HANIC
riaditeľ ASM
v zastúpení
Mgr. Nikola HOMOLÁOVÁ

Cenový návrh uchádzača:**VEREJNÝ OBSTARÁVATEL:**

Názov organizácie: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 Sídlo organizácie: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
 IČO : 30845572
 Zastúpený: Agentúra správy majetku .
 Sídlo: Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
 Webové sídlo: www.mod.gov.sk – Verejné obstarávanie a obstarávanie
 Subjekt podľa zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a)

Názov zákazky: **„Kamenica nad Cirochou, kóta 620, barakový tábor,
 b.č.4.8,10,12,13, chata budovy č.1,2 – oprava bleskozvodov“**

UCHÁDZAČ

Názov:
 Sídlo:
 IČO:
 Zastúpený:
 Tel.; e-mail:

Platca DPHÁNO ☐NIE ☐

	Cena celkom v EUR bez DPH	DPH v EUR	Cena celkom v EUR s DPH
Cena celkom			

V dňa

.....
 podpis osoby oprávnenej konať za
 uchádzača s uvedením mena, priezviska,
 titulu¹

Ja, osoba oprávnená konať za uchádzača svojím podpisom potvrdzujem, že cenové návrhy sú stanovené v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vychádzajú zo súčasných trhových podmienok a cien a zahŕňajú všetky náklady, ktoré som pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti považoval za nevyhnutné pre riadne plnenie v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa vo Výzve na predkladanie ponúk.

¹ v prípade zastúpenia uchádzača osobou oprávnenou konať za uchádzača na základe splnomocnenia oprávnenej osoby v zmysle príslušných registrov, požaduje sa ako súčasť tohto dokumentu bude aj toto splnomocnenie.

Cenový návrh uchádzača:

P.č.	Názov objekt	Rozsah prác a ich špecifikácia	množstvo	m.j.	j.c. (€)	spolu (€) bez DPH
1.	Kóta 620, barakový tábor, budova č. 4	Montáž nových bleskozvodových prvkov	1,00	súbor		
2		Výkop ryhy, š: 30, hl. 70 cm, zemina triedy 4	40,00	bm		
3		Pásovina FeZn 30 x 4 mm	40,00	bm		
4		Guľatina Al Mg Si 8 mm	6,00	bm		
5		Svorka SZ pre územ. pásovinu Fe Zn 30 x 4 mm	3,00	ks		
6		Svorka SS, spojovacia,	2,00	ks		
7		Zásyp ryhy š: 30, hl. 70 cm, zemina triedy 4	40,00	bm		
8		Štítok označovací	3,00	ks		
9		Svorka SO	3,00	ks		
10		Protikorózný náter uzemňovacieho vedenia bleskozvodovej sústavy	56,00	bm		
11		Správa o OP A OS bleskozvodového zariadenia b. č. 4	1,00	ks		
12.	Kóta 620, barakový tábor, budova č. 8	Montáž nových bleskozvodových prvkov	1,00	súbor		
13.		Výkop ryhy, š: 30, hl. 70 cm, zemina triedy 4	30,00	bm		
14.		Pásovina FeZn 30 x 4 mm	30,00	bm		
15.		Guľatina Al Mg Si 8 mm	6,00	bm		
16.		Svorka SZ pre územ. pásovinu Fe Zn 30 x 4 mm	3,00	ks		
17.		Zásyp ryhy š: 30, hl. 70 cm, zemina triedy 4	30,00	bm		
18.		Štítok označovací	3,00	ks		
19.		Svorka SO	3,00	ks		
20.		Protikorózný náter uzemňovacieho vedenia bleskozvodovej sústavy	53,00	bm		
21.		Správa o OP A OS bleskozvodového zariadenia b. č. 8	1,00	ks		
	Kóta 620, barakový tábor, budova č. 10	Montáž nových bleskozvodových prvkov	1,00	súbor		
		Výkop ryhy, š: 30, hl. 70 cm, zemina triedy 4	10,00	bm		
		Pásovina FeZn 30 x 4 mm	10,00	bm		
		Guľatina Al Mg Si 8 mm	4,00	bm		

	Svorka SZ pre územ. pásovinu Fe Zn 30 x 4 mm	2,00	ks		
	Svorka SO	2,00	ks		
	Zásyp ryhy š: 30, hl. 70 cm, zemina triedy 4	10,00	bm		
	Štítok označovací	2,00	ks		
	Protikorózný náter uzemňovacieho vedenia bleskozvodovej sústavy	21,00	bm		
	Správa o OP A OS bleskozvodového zariadenia b. č. 10	1,00	ks		
	Montáž nových bleskozvodových prvkov	1,00	súbor		
	Výkop ryhy, š: 30, hl. 70 cm, zemina triedy 4	30,00	bm		
	Pásovina FeZn 30 x 4 mm	30,00	bm		
	Guľatina Al Mg Si 8 mm	4,00	bm		
	Svorka SZ pre územ. pásovinu Fe Zn 30 x 4 mm	4,00	ks		
	Svorka SO	2,00	ks		
	Zásyp ryhy š: 30, hl. 70 cm, zemina triedy 4	30,00	bm		
	Štítok označovací	2,00	ks		
	Svorka SS, spojovacia,	2,00	ks		
	Svorka okapová	2,00	ks		
	Svorka na prepojenie nadstrešníka	1,00	ks		
	Protikorózný náter uzemňovacieho vedenia bleskozvodovej sústavy	41,00	bm		
	Správa o OP A OS bleskozvodového zariadenia b. č. 12 a 13	1,00	ks		
	Montáž nových bleskozvodových prvkov	1,00	súbor		
	Výkop ryhy, š: 30, hl. 70 cm, zemina triedy 4	50,00	bm		
	Pásovina FeZn 30 x 4 mm	50,00	bm		
	Guľatina Al Mg Si 8 mm	15,00	bm		
	Svorka SZ pre územ. pásovinu Fe Zn 30 x 4 mm	2,00	ks		
	Svorka SO	2,00	ks		
	Zásyp ryhy š: 30, hl. 70 cm, zemina triedy 4	50,00	bm		
	Štítok označovací	2,00	ks		

**Kóta 620,
barakový
tábor,
budova č. 12,
13**

**Kóta 620,
Rekreačná
chata -
Barborka č. 1,**

	Podpery na zvodové vedenie šikmé na hor. podklad	10,00	ks		
	Podpery na zvodové vedenie vodorovné na hor. podklad	10,00	ks		
	Podpery na zvodové vedenie zvislé	5,00	ks		
	Držiaky na ochranný uholník 2 m	2,00	ks		
	Ochranný uholník 2 m	1,00	ks		
	Svorka skúšobná	1,00	ks		
	Osvorka okapová	1,00	ks		
	Protikorózný náter uzemňovacieho vedenia bleskozvodovej sústavy	22,00	bm		
	Správa o OP A OS bleskozvodového zariadenia Chata Barborka 1 (b. č. 6)	1,00	ks		
	Montáž nových bleskozvodových prvkov	1,00	súbor		
	Výkop ryhy, š: 30, hl. 70 cm, zemina triedy 4	25,00	bm		
	Pásovina FeZn 30 x 4 mm	25,00	bm		
	Gulatina Al Mg Si 8 mm	15,00	bm		
	Svorka SZ pre územ. pásovinu Fe Zn 30 x 4 mm	2,00	ks		
	Svorka SO	2,00	ks		
	Zásyp ryhy š: 30, hl. 70 cm, zemina triedy 4	25,00	bm		
	Štítok označovací	2,00	ks		
Kóta 620, Rekreačná chata - Barborka č. 2,	Podpery na zvodové vedenie šikmé na hor. podklad	10,00	ks		
	Podpery na zvodové vedenie vodorovné na hor. podklad	10,00	ks		
	Podpery na zvodové vedenie zvislé	5,00	ks		
	Držiaky na ochranný uholník 2 m	2,00	ks		
	Ochranný uholník 2 m	1,00	ks		
	Svorka skúšobná	1,00	ks		
	Osvorka okapová	1,00	ks		
	Protikorózný náter uzemňovacieho vedenia bleskozvodovej sústavy	22,00	bm		
	Správa o OP A OS bleskozvodového zariadenia Chata Barborka 2 (b. č. 7)	1,00	ks		

Cena	Spolu bez DPH				
	DPH 20%				
	Cena spolu s DPH				

Prenos daňovej povinnosti : **áno** ~~nie~~

Poznámka :

Do ceny je potrebné zahrnúť aj všetky pomocné práce a materiál podľa technologického postupu prác (napr. náklady na odvoz sute na skládku, pomocné práce, materiál, dopravu do miesta zhotovenia prác a pod.).

.....
 podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
 (odtlačok pečiatky)

Poznámka: v rámci ponuky uchádzač objednávku nepredkladá !

OBJEDNÁVKA SAP:	Číslo objednávky: ASM-677/2019 Počet listov: 3 Počet príloh 1/4
----------------------------------	---

Zhotoviteľ	Objednávateľ
-------------------	---------------------

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania):	Názov a sídlo:
IČO:	Ministerstvo obrany SR
IČ DPH:	Kutuzovova 8
Bankové spojenie:	832 47 Bratislava
IBAN:	Zastúpené: Ing. Juraj PASEKA
Kont. osoba:	- riaditeľ odboru správy majetku štátu Úradu správy majetku štátu MO SR
Telefón:	IČO: 30845572
e-mail:	IČ DPH: SK2020947698
	Bankové spojenie: Štátna pokladnica
	IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
	Telefón: 0960 322 836
	e-mail: juraj.paseka@mod.gov.sk

Názov:	Cena:
„Kamenica nad Cirochou, kóta 620, barakový tábor, b.č.4,8,10,12,13, chata b.č.1,2 - oprava bleskozvodov“ - RŠÚ	Cena bez DPH: €
	DPH (20%): €
	Cena s DPH: €
	Prenos daňovej povinnosti.

Zhotoviteľ za podmienok dohodnutých v tejto objednávke, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť odstránení nedostatky po OP a OS bleskozvodov. Pri oprave bleskozvodov potrebné doplniť zvody uzemňovacej sústavy na budovách, odstrániť nevyhovujúci zemný odpor, vymeniť hrdzavé časti bleskozvodov a natrieť ochranným antikoróznym náterom. Práce budú vykonané podľa cenovej ponuky zhotoviteľa v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Objednávky.

Práce bude možné vykonávať a realizovať počas pracovných dní v pracovnom čase od 07,00 do 15,00 hod.

Faktúra bude vystavená do 15 dní od riadneho odovzdania a prevzatia prác a podpísaní zápisu o odovzdaní a prevzatí prác v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1 tohto zákona. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch, prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa. Povinnosť priznať a odviesť daň prechádza zo zhotoviteľa na príjemcu plnenia – objednávateľa. Zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru bez DPH, na ktorej uvedie slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“.

Splatnosť faktúry zhotoviteľa za riadne vykonané práce je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Ak zhotoviteľ riadne nevykoná a neodovzdá práce objednávateľovi v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z celkovej ceny za každý deň omeškania. Splatnosť zmluvnej pokuty je do 30 dní od jej uplatnenia.

V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní súhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Vzťahy vyplývajúce z tejto Objednávky sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Záručná doba riadne vykonanej práce je **24 mesiacov**. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa a odstránenie väd dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov s ich osobnými údajmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní prác, ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel z dôvodu zabezpečenia vstupu do objektu.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické špecifikácie a technické normy ako aj súvisiace právne a technické predpisy.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady a povinnosti v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len „PO“), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Za prípadné porušenie týchto povinností a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. Poverená osoba objednávateľa oboznámi zhotoviteľa s internými predpismi a pravidlami objednávateľa vzťahujúcimi sa k BOZP v mieste plnenia v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o čom spíšu zápis o poučení o BOZP. Zhotoviteľ pred začatím vykonávania prác vykoná a písomne preukáže preškolenie svojich zamestnancov o BOZP a požiarnej ochrany.

Zhotoviteľ prostredníctvom svojich zamestnancov je povinný zabezpečovať ochranu priestorov a ochranu majetku dodržiavaním určených protipožiarnych opatrení v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ sa zaväzuje naložiť s odpadom vzniknutým pri vykonávaní diela v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vlastné náklady a prepraviť odpad podľa druhu a kategórií na miesto zhodnotenia alebo zneškodnenia, pričom túto prepravu bude vykonávať na základe registrácie - odpady kategórie O alebo na základe súhlasu – odpady kategórie N vydaného príslušným okresným úradom. Prepravu môže zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov; pričom o tejto skutočnosti sa zaväzuje zhotoviteľ objednávateľa písomne vopred informovať. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať príslušné doklady (napr. vážne lístky, sprievodný list NO) zo skládky/ zariadenia, kde bol odpad odovzdaný. Odpad zhotoviteľ odovzdá v mene objednávateľa.

Objednávka je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, pričom každý výtlačok objednávky zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú tri určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

Táto objednávka sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.	
Objednávka nadobúda platnosť dňom podpisu objednávky a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.	
Meno a priezvisko funkcionára zodpovedného za prevzatie prác a fakturáciu:	Ladislav KAMINSKÝ ☎: 0960/550 203 e-mail: ladislav.kaminsky@mil.sk
Termín plnenia:	do 55 kalendárnych dní od podpísania a nadobudnutia účinnosti Objednávky po zverejnení
Miesto plnenia:	Vojenský výcvikový priestor, Kamenica nad Cirochou, kóta 620
Miesto doručenia faktúry:	Stredisko prevádzky objektov Michalovce Užhorodská č. 1, 071 01 Michalovce
Fakturačná adresa objednávateľa uvedená na faktúre:	Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8 832 47 Bratislava

Príloha č. 1 k Objednávke – bude doplnená špecifikácia prác v súlade s cenovou ponukou úspešného uchádzača.

V Bratislave, dňa.....
Za objednávateľa:
Ing. Juraj PASEKA riaditeľ odboru správy majetku štátu ÚSMŠ

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Predložené v rámci zákazky :

„Kamenica nad Cirochou, kóta 620, barakový tábor, b.č.4.8,10,12,13, chata b.č.1,2 - oprava bleskozvodov“ - RŠÚ

V zmysle § 32 ods. 1 f) zákona o verejnom obstarávaní

Dolupodpísaný, ako štatutárny zástupca - konateľ spoločnosti
....., IČO:, čestne vyhlasujem, že spoločnosť:

.....
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V dňa

.....
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV

Obchodné meno uchádzača:

zastúpený

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky **„Kamenica nad Cirochou, kóta 620, barakový tábor, b.č.4.8,10,12,13, chata b.č.1,2 - oprava bleskozvodov“** (ďalej len „zákazka“) vyhláseného verejným obstarávateľom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) výzvou na predloženie ponuky dňa2019

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- a) som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania,
- b) neposkytol som a neposkytnem akejkolvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- c) budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkolvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- d) poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V dňa

.....
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)

Špecifikácia požadovaných prác

Pri oprave bleskozvodov je potrebné doplniť zvody uzemňovacej sústavy na budovách. Odstrániť nevyhovujúci zemný odpor, kde všeobecne je odporúčaná zemný odpor nižší než 10 ohmov. Norma: STN EN 62305-3, článok.5.4.1. Je potrebné vymeniť hrdzavé časti bleskozvodov a opatriť ochranným náterom, chrániacim pred koróziou.

Barakový tábor, b. č. 4

Podľa Správy o OP a OS bleskozvodových zariadení je potrebné nadzemné časti skorodovaného vedenia bleskozvodovej sústavy natrieť ochranným náterom, chrániacim pred koróziou tak, aby sa ochranný náter nedostal do spojov medzi časti, ktoré musia byť vo vodivom spojení. Do výkopu je potrebné doplniť uzemňovaciu pásovinu Fe Zn 30 x 4 mm na zvodoch č. 1, 2, a 3 aby zemný odpor bol rovný alebo nižší ako 10 ohmov. Norma: STN EN 62305-3, článok: 5. 4. 1. Kovové časti vyčnievajúce nad strechou (nástrešník) je potrebné prepojiť guľatinou Al Mg Si priemeru 8 mm tak, aby bola chránená proti účinkom atmosférickej elektriny. Norma : STN EN 62305-3, článok: 5. 2. 3. Bleskozvodové zvody budú na novo preznačené označovacími štítkami. Vymenia sa hrdzavé odkvapové svorky na zvodoch č. 1, 2 a 3. Po vykonaní opravy na bleskozvodnú sústavu danej budovy bude vystavená Správa o OP a OS bleskozvodového zariadenia.

Barakový tábor, b. č. 8

Podľa Správy o OP a OS bleskozvodových zariadení je potrebné nadzemné časti skorodovaného vedenia bleskozvodovej sústavy natrieť ochranným náterom, chrániacim pred koróziou tak, aby sa ochranný náter nedostal do spojov medzi časti, ktoré musia byť vo vodivom spojení. Do výkopu je potrebné doplniť uzemňovaciu pásovinu Fe Zn 30 x 4 mm na zvodoch č. 1, 2, a 3 aby zemný odpor bol rovný alebo nižší ako 10 ohmov. Norma: STN EN 62305-3, článok: 5. 4. 1. Bleskozvodové zvody budú na novo preznačené označovacími štítkami. Vymenia sa hrdzavé odkvapové svorky na zvodoch č. 1, 2 a 3. Po vykonaní opravy na bleskozvodnú sústavu danej budovy bude vystavená Správa o OP a OS bleskozvodového zariadenia.

Barakový tábor, b. č. 10

Podľa Správy o OP a OS bleskozvodových zariadení je potrebné nadzemné časti skorodovaného vedenia bleskozvodovej sústavy natrieť ochranným náterom, chrániacim pred koróziou tak, aby sa ochranný náter nedostal do spojov medzi časti, ktoré musia byť vo vodivom spojení. Do výkopu je potrebné doplniť uzemňovaciu pásovinu Fe Zn 30 x 4 mm na zvodoch č. 1, 2, aby zemný odpor bol rovný alebo nižší ako 10 ohmov. Norma: STN EN 62305-3, článok: 5. 4. 1. Bleskozvodové zvody budú na novo preznačené označovacími štítkami. Vymenia sa hrdzavé odkvapové svorky na zvodoch č. 1, 2. Po vykonaní opravy na bleskozvodnú sústavu danej budovy bude vystavená Správa o OP a OS bleskozvodového zariadenia.

Barakový tábor, b. č. 12 a 13

Podľa Správy o OP a OS bleskozvodových zariadení je potrebné nadzemné časti skorodovaného vedenia bleskozvodovej sústavy natrieť ochranným náterom, chrániacim pred koróziou tak, aby sa ochranný náter nedostal do spojov medzi časti, ktoré musia byť vo vodivom spojení. Do výkopu je potrebné doplniť uzemňovaciu pásovinu Fe Zn 30 x 4 mm na zvodoch č. 1, 2, aby zemný odpor bol rovný alebo nižší ako 10 ohmov. Norma: STN EN 62305-3, článok: 5. 4. 1.

Kovové časti vyčnievajúce nad strechou (nástrešník) je potrebné prepojiť guľatinou Al Mg Si priemeru 8 mm tak, aby bola chránená proti účinkom atmosférickej elektriny. Norma : STN EN 62305-3, článok: 5. 2. 3. Bleskozvodové zvody budú na novo preznačené označovacími štítkami. Vymenia sa hrdzavé odkvapové svorky na zvodoch č. 1, 2. Po vykonaní opravy na bleskozvodnú sústavu danej budovy bude vystavená Správa o OP a OS bleskozvodového zariadenia.

Rekreačná chata, Barborka č. 1, b. č. 6

Podľa Správy o OP a OS bleskozvodových zariadení je potrebné nadzemné časti skorodovaného vedenia bleskozvodovej sústavy natrieť ochranným náterom, chrániacim pred koróziou tak, aby sa ochranný náter nedostal do spojov medzi častí, ktoré musia byť vo vodivom spojení. Do výkopu je potrebné doplniť uzemňovaciu pásovinu Fe Zn 30 x 4 mm na zvodoch č. 1, 2, aby zemný odpor bol rovný alebo nižší ako 10 ohmov. Norma: STN EN 62305-3, článok: 5. 4. 1. Bleskozvodové zvody budú na novo preznačené označovacími štítkami. Vymenia sa hrdzavá odkvapová svorka na zvode č. 1. Doplní sa jeden zvod do bleskozvodovej sústavy to znamená jeden ochranný uholník s držiakmi a skúšobná svorka SZ. Vymenia a doplnia sa šikmé aj vodorovné podpery zvodového vedenia. Po vykonaní opravy na bleskozvodnú sústavu danej budovy bude vystavená Správa o OP a OS bleskozvodového zariadenia.

Rekreačná chata, Barborka č. 2, b. č. 7

Podľa Správy o OP a OS bleskozvodových zariadení je potrebné nadzemné časti skorodovaného vedenia bleskozvodovej sústavy natrieť ochranným náterom, chrániacim pred koróziou tak, aby sa ochranný náter nedostal do spojov medzi častí, ktoré musia byť vo vodivom spojení. Do výkopu je potrebné doplniť uzemňovaciu pásovinu Fe Zn 30 x 4 mm na zvodoch č. 1, 2, aby zemný odpor bol rovný alebo nižší ako 10 ohmov. Norma: STN EN 62305-3, článok: 5. 4. 1. Bleskozvodové zvody budú na novo preznačené označovacími štítkami. Vymenia sa hrdzavá odkvapová svorka na zvode č. 1. Doplní sa jeden zvod do bleskozvodovej sústavy to znamená jeden ochranný uholník s držiakmi a skúšobná svorka SZ. Vymenia a doplnia sa šikmé aj vodorovné podpery zvodového vedenia. Po vykonaní opravy na bleskozvodnú sústavu danej budovy bude vystavená Správa o OP a OS bleskozvodového zariadenia

Práce budú vykonávané na vyhradených technických zariadeniach bleskozvodov a zhotoviteľ musí predložiť kópiu platného oprávnenia vydaného Technickou inšpekciou v zmysle zákona 124/2006 Z. z. na druh činností.