

**VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK**  
(ďalej len „Výzva“)

**1. Identifikácia verejného obstarávateľa**

Názov organizácie: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo organizácie: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
IČO : 30845572  
Zastúpený: Agentúra správy majetku .  
Sídlo: Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava  
Webové sídlo: [www.mod.gov.sk](http://www.mod.gov.sk) – Verejné obstarávanie a obstarávanie  
Subjekt podľa zákona o  
verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a)

**KONTAKTNÁ OSOBA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PRE KOMUNIKÁCIU:**

- pre veci organizačné: Mgr. Viera SUCHANOVÁ, telefón: 0960/327 580,  
e-mail: [suchanovav@mod.gov.sk](mailto:suchanovav@mod.gov.sk)  
- pre veci technické: Ladislav KAMINSKÝ, telefón: 0960/550 203, mob.: 0903/824 629,  
e-mail: [ladislav.kaminsky@mil.sk](mailto:ladislav.kaminsky@mil.sk);  
Ing. Marián BUTKOVSKÝ, telefón: 0960/542 104,  
e-mail: [marian.butkovsky@mil.sk](mailto:marian.butkovsky@mil.sk).

(ďalej spolu len „verejný obstarávateľ“)

**2. Druh zákazky: práce**

**Oblasť predmetu zákazky:** civilná zákazka

**3. Názov zákazky:** SPO Michalovce –príprava TTZ na vykurovaciu sezónu.

**4. Predpokladaná hodnota zákazky: 10 800,00 € bez DPH.**

**5. Nomenklatúra (CPV kód):** 50500000-0 – Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a kovových nádob a strojov

**6. Opis predmetu zákazky:**

**6.1** Predmetom zákazky je príprava TTZ na vykurovaciu sezónu (vyčistenie, zoradenie, skúška funkčnosti kotlov, prípadne výmena poškodených súčastí zariadenia).

**6.2 Druh zákazky a predpokladané množstvo:**

Práca v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto výzvy.

***Bližšia špecifikácia pre dodanie diela je zapracovaná v obchodných podmienkach verejného obstarávateľa (návrh zmluvy o dielo), ktoré sú súčasťou tejto výzvy.***

**7. Podmienky účasti:**

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti:

a) Osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - podľa § 32

- ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní;  
b) Technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač predloží:

- 7.1** Kópiu dokladu o oprávnení vykonávať prácu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, ktorým môže byť:
- 7.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),
  - 7.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
  - 7.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.

Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu.

- 7.2** Čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (príloha č. 3 tejto výzvy).

Pri predložení ponuky uchádzač predloží originál dokladu.

- 7.3** Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (príloha č. 4 tejto výzvy).

Pri predložení ponuky uchádzač predloží originál dokladu.

**7.4 VTZ plynové**

Právnická osoba - musí vlastniť platné Oprávnenie na opravu a servis VTZ **plynových** vydané oprávnenou organizáciou na firmu podľa § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti práce v rozsahu skupiny Ah a alebo Bh, podľa prílohy č. 1 časť IV. Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009. Z. z.

Fyzická osoba, musí vlastniť platné Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu na VTZ **plynové** vydané oprávnenou organizáciou na osobu podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti práce v rozsahu skupiny Ah alebo Bh podľa prílohy č. 1 časť IV. Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009. Z. z.

**VTZ elektrické**

Právnická osoba - musí vlastniť platné Oprávnenie na montáž a OPaOS VTZ **elektrických** vydané oprávnenou organizáciou na firmu podľa § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti práce na firmu a § 24 – revízny technik podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009. Z. z. na osobu.

Fyzická osoba, musí vlastniť platné Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na VTZ **elektrické** vydané oprávnenou organizáciou na osobu podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti práce v rozsahu Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009. Z. z. § 24 – revízny technik.

Pri predložení ponuky uchádzač predloží len fotokópie dokladov.

- 7.5** Úspešný uchádzač pred uzavretím zmluvy povinne podá Vyplnenú žiadosť o vydanie OPRÁVNENIA na činnosť na vyhradených technických zariadeniach na pracoviskách Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 3 písm. i) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky, podľa § 14 ods.1 písm. a), ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, podľa predpisu Všeob-21-2 a Nariadenia ministra obrany SR č. 46/2009 o inšpekcii práce, energetickej inšpekcii a požiarnom dozore v rezorte MO SR v znení Nariadenia ministra obrany SR č. 71/2013.

Uchádzač, ktorý už má takéto oprávnenia, predloží jeho fotokópie a už nemusí predkladať iné doklady podľa bodu 7.4 tejto výzvy.

**8. Rozdelenie predmetu zákazky:**

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

**9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:** najnižšia cena.

Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom v eur s DPH.

**10. Miesto plnenia:**

- Duklianske kasárne Michalovce, P.O. Hviezdoslava 1, 071 01 Michalovce;
- Budova na Moyzesovej č. 1, Michalovce;
- Mestské kasárne Michalovce, Užhorodská 1, 071 01 Michalovce;
- Zemplínska Šírava stredisko Kamenec;
- Kasárne kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov;
- SVO Valaškovce, ul. Partizánska, Kamenica nad Cirochou.

**11. Lehota plnenia:**

do **90 dní** od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

**12. Podmienky financovania predmetu zákazky:**

Platba za plnenie sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom poukázaním odmeny na účet úspešného uchádzača prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu zákazky na základe zmluvy. Preddavok sa neposkytuje.

**13. Zmluvný vzťah - zákazka:**

Plnenie sa bude uskutočňovať na základe zmluvy.

**14. Osobitné zmluvné podmienky:**

Obchodné podmienky - zmluva o dielo podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 2 k tejto výzve.

**15. Cena uvádzaná v ponuke:**

- a) navrhované cenové ponuky musia byť stanovené podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov;
- b) navrhované cenové ponuky budú vyjadrené v mene EUR (€) a vyjadrené (zaokrúhlené) s presnosťou na 2 desatinné miesta;
- c) uchádzač uvedie ním navrhované cenové ponuky podľa Prílohy č. 1 tejto Výzvy ako cenové ponuky celkové a nemenné, ktoré budú zahŕňať všetky náklady spojené s plnením.

**16. Komunikácia:**

Komunikácia sa uskutočňuje písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou pošty alebo iného doručovateľa a elektronických prostriedkov. Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke. Obsah ponúk možno sprístupniť a preskúmať až po uplynutí lehoty určenej na ich predloženie.

**17. Jazyk:**

Doručované dokumenty v ponuke musia byť vyhotovené v štátnom jazyku – slovenský jazyk. Ak je čokoľvek podľa predchádzajúcej vety vyhotovené v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre vyhotovené v českom

jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

**18. Vysvetľovanie:**

Poskytovanie vysvetlení (ak je pre predloženie cenovej ponuky potrebné) sa bude uskutočňovať doplnkovou elektronickou formou v zmysle bodu 17 tejto Výzvy. V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto Výzve, môže záujemca v lehote na predkladanie cenových ponúk podľa bodu 19 tejto výzvy požiadať kontaktnú osobu verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie, na kontaktnú adresu uvedenú v bode 1 tejto Výzvy.

**19. Lehota na predkladanie cenových ponúk:** do 14.8.2019, do 11,00 hod.

**20. Predkladanie ponúk – náležitosti ponuky (obsah):**

- a) Cenový návrh uchádzača podľa prílohy č. 1 tejto Výzvy, podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača;
- b) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a § 34 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní požadovaným spôsobom podľa tejto Výzvy;

**21. Miesto a spôsob predkladania ponúk:**

Ponuku, ktorá bude obsahovať náležitosti podľa bodu 20 tejto Výzvy, predloží uchádzač v lehote na predkladanie cenových ponúk podľa bodu 19 tejto Výzvy na adresu verejného obstarávateľa:

- a) poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Agentúra správy majetku

Kutuzovova 8

832 47 Bratislava

- b) osobne (kuriér): Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Agentúra správy majetku (II. poschodie – podateľňa, ☎ 0960 327 528)

Za kasárňou 3

832 47 Bratislava

Pri predkladaní ponúk v listinnej forme záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje:

- \* adresu verejného obstarávateľa,
- \* adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla /miesta/ podnikania),
- \* označenie „**SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ**“
- \* označenie heslom pre daný návrh: „**SPO Michalovce – príprava TTZ**“

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená neotvorená.

**22. Konflikt záujmov:**

**22.1** Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v postupe zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. Verejný obstarávateľ je povinný prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu, ak zistí konflikt záujmov. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní.

**22.2** Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh postupu zadávania zákazky, má priamy alebo

nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s postupom zadávania zákazky.

**22.3** Ak uchádzač kedykoľvek v priebehu postupu zadávania zákazky identifikuje konflikt záujmov, je povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať verejného obstarávateľa, na základe čoho verejný obstarávateľ prijme primerané opatrenia. Opatreniami sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovedností za účelom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. Zo strany uchádzača je opatrením oprávnenie uchádzača preukázať verejnému obstarávateľovi, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy tzv. samoočisťovací mechanizmus (podľa § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní). V prípade ak konflikt záujmov po prijatí opatrení stále pretrváva a nie je ho možné odstrániť, vylúči verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzača, vo vzťahu ktorému konflikt záujmov pretrváva.

### **23. Ďalšie osobitné informácie a podmienky:**

- a) Uchádzač berie na vedomie, že predložením ponuky súčasne potvrdzuje súhlas s podmienkami tejto Výzvy a návrhom zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy.
- b) Verejný obstarávateľ bude pri podpise zmluvy od úspešného uchádzača vyžadovať, aby uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (ak existujú), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a údaje o predmete subdodávky. Každý subdodávateľ, ktorého úspešný uchádzač uvedie, musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, čo uchádzač preukáže spôsobom podľa bodu 7.1 a 7.2 tejto Výzvy.
- c) V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov.
- d) Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky, ak:
  - \* nebola predložená žiadna ponuka,
  - \* ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky, ak:
  - \* sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,
  - \* celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.
- e) Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
- f) Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie zmluvy. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s obchodnými podmienkami (príloha č. 2 k tejto výzve) a úspešnou ponukou.
- g) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným ako druhým v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom. Ak nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí.
- h) **Obhliadka:** záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky.

Ak záujemca prejaví záujem o obhliadku, bude mu umožnená po dohodnutí sa s technikmi: Trebišov: Ladislav KAMINSKÝ, telefón: 0960/550 203, mob.: 0903/824 629,

e-amil: [ladislav.kaminsky@mil.sk](mailto:ladislav.kaminsky@mil.sk);

Michalovce: Ing. Marián BUTKOVSKÝ, telefón: 0960/542 104,  
e-mail: [marian.butkovsky@mil.sk](mailto:marian.butkovsky@mil.sk).

- i) Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si **uchádzači hradia v plnej výške.**
- j) **Prílohy :**
  - č.1 – cenový návrh uchádzača – 1 + 3 listy
  - č.2 – obchodné podmienky – 7 listov
  - č.3 – čestné vyhlásenie podľa § 32, ods. 1, písm. f) zákona – 1 list
  - č.4 – čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa § 23 zákona – 1 list

V Bratislave, dňa .augusta 2019

Spracovateľ:

Schválil:

.....

.....

**Mgr. Viera SUCHANOVÁ**

**JUDr. Ivan HANIC**  
**riaditeľ ASM**

**Cenový návrh uchádzača:****VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:**

Názov organizácie: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
 Sídlo organizácie: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
 IČO : 30845572  
 Zastúpený: Agentúra správy majetku .  
 Sídlo: Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava  
 Webové sídlo: [www.mod.gov.sk](http://www.mod.gov.sk) – Verejné obstarávanie a obstarávanie  
 Subjekt podľa zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a)

Názov zákazky: **„SPO Michalovce – príprava TTZ na vykurovaciu sezónu“**

**UCHÁDZAČ**

Názov:  
 Sídlo:  
 IČO:  
 Zastúpený:  
 Tel.; e-mail:

Platca DPH

ÁNO ☐

NIE ☐

|             | Cena celkom<br>v EUR bez DPH | DPH v EUR | Cena celkom<br>v EUR s DPH |
|-------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
| Cena celkom |                              |           |                            |

V ..... dňa .....

.....  
 podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača  
 s uvedením mena, priezviska, titulu<sup>1</sup>

*Ja, osoba oprávnená konať za uchádzača svojím podpisom potvrdzujem, že cenové návrhy sú stanovené v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vychádzajú zo súčasných trhových podmienok a cien a zahŕňajú všetky náklady, ktoré som pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti považoval za nevyhnutné pre riadne plnenie v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa vo Výzve na predkladanie ponúk.*

<sup>1</sup> v prípade zastúpenia uchádzača osobou oprávnenou konať za uchádzača na základe splnomocnenia oprávnenej osoby v zmysle príslušných registrov, požaduje sa ako súčasť tohto dokumentu bude aj toto splnomocnenie.

**Cenový návrh uchádzača – rozpis ponuky:**

| P.č                                                  | Rozsah prác a ich špecifikácia                                                                                                 | Množstvo<br>v merných<br>jednotkách | spolu<br>v EUR<br>bez DPH |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Michalovce, Duklianske kasárne, b.č. 17,18,19</b> |                                                                                                                                |                                     |                           |
| 1.                                                   | Demontáž a montáž krytov kotla Vaillant TURBO 24 1 ks,<br>BUDERUS GB 112 2 ks                                                  | 3 súbory                            |                           |
| 2.                                                   | Vypustenie a napustenie vody v systéme, odvzdušnenie systému,<br>b.č. 19                                                       | 1 súbor                             |                           |
| 3.                                                   | Pretesnenie spojov 1" na rozdeľovači BUDERUS HKV 3/32/32 b.č.<br>19                                                            | 5 ks                                |                           |
| 4.                                                   | Pretesnenie hydraulickéj výhybky BUDERUS WHY 120/80, b.č. 19                                                                   | 4 ks                                |                           |
| 5.                                                   | Kontrola funkčnosti expanznej nádoby s membránou 100 l, b.č. 19                                                                | 1 ks                                |                           |
| 6.                                                   | Vyčistenie spaľovacej komory zo strany plynu , b.č. 18,19                                                                      | 3 ks                                |                           |
| 7.                                                   | Oprava izbového termostatu výmenným spôsobom - napájanie<br>káblom, do 30°C ( D+D+M ), b.č. 17                                 | 1 ks                                |                           |
| 8.                                                   | Vyskúšanie funkcií kotla a zoradenie spaľovacích pomerov kotla<br>b.č. 18, 19                                                  | 3 ks                                |                           |
| 9.                                                   | Garančná prehliadka PROTHERM GEPARD 23 MOV, b.č. 17                                                                            | 1 ks                                |                           |
| 10.                                                  | Vyčistenie, kontrola a zoradenie plynového ohrievača vody<br>Vaillant VGH 130 b.č. 18                                          | 1 ks                                |                           |
| 11.                                                  | Vyčistenie, kontrola a zoradenie plynového ohrievača vody<br>QUANTUM QT 100 b.č. 19                                            | 1 ks                                |                           |
| <b>Michalovce, budova na Moyzesovej č. 1</b>         |                                                                                                                                |                                     |                           |
| 1.                                                   | Demontáž a montáž krytov FEROMAT 24 GBFN typ 1.32, 1.24                                                                        | 2 súbory                            |                           |
| 2.                                                   | Demontáž a montáž krytov Železiarne Bohumín typ E I                                                                            | 2 súbory                            |                           |
| 3.                                                   | Vyčistenie kotlového telesa Železiarne Bohumín typ E I zo strany<br>vody                                                       | 2 ks                                |                           |
| 4.                                                   | Vypustenie a napustenie vody v systéme, odvzdušnenie systému                                                                   | 1 súbor                             |                           |
| 5.                                                   | Vyčistenie spaľovacej komory zo strany plynu a zapalovacích<br>horákov FEROMAT 24 GBFN typ 1.32, 1.24                          | 2 ks                                |                           |
| 6.                                                   | Vyčistenie spaľovacej komory zo strany plynu a zapalovacích<br>horákov Železiarne Bohumín typ E I                              | 2 ks                                |                           |
| 7.                                                   | Kontrola a vyčistenie dymovodu, kontrola ťahových pomerov<br>a teploty spalín od kotlov E I                                    | 2 ks                                |                           |
| 8.                                                   | Vyskúšanie funkcií kotla a zoradenie spaľovacích pomerov kotla<br>FEROMAT 24 GBFN typ 1.32, 1.24                               | 2 ks                                |                           |
| 9.                                                   | Vyskúšanie funkcií kotla a zoradenie spaľovacích pomerov kotla<br>Železiarna Bohumín E I                                       | 2 ks                                |                           |
| <b>Michalovce, Duklianske kasárne, b.č. 23</b>       |                                                                                                                                |                                     |                           |
| 1.                                                   | Oprava snímača úniku CO a zemného plynu výmenným spôsobom<br>(D + M)                                                           | 1 ks                                |                           |
| 2.                                                   | Dodávka snímača výbušných plynov CH <sub>4</sub> , typ: GABA2S11 (alebo<br>ekvivalent)                                         | 1 ks                                |                           |
| 3.                                                   | Dodávka snímača plynu CO, typ: GABA 2S12 (alebo ekvivalent)                                                                    | 1 ks                                |                           |
| 4.                                                   | Doplňkový elektro materiál k sonde CO do rozvádzača                                                                            | 1 súbor                             |                           |
| 5.                                                   | Revízná správa                                                                                                                 | 1 ks                                |                           |
| 6.                                                   | Kontrola akumulačnej nádrže 2 400 l, vrátane kontroly funkčnosti<br>poistných ventilov a ich preskúšaním DN80 1 ks, DN 40 1 ks | 1 súbor                             |                           |
| 7.                                                   | Výmena prevádzkového teplomera 0 – 400 °C, D 100, na dymovode<br>kotla                                                         | 1 ks                                |                           |
| 8.                                                   | Demontáž a montáž krytov kotla ČKD PGV 65 a horákov                                                                            | 2 ks                                |                           |
| 9.                                                   | Vyčistenie kotlového telesa ČKD PGV 65 zo strany vody                                                                          | 2 ks                                |                           |
| 10.                                                  | Vypustenie a napustenie vody v systéme, odvzdušnenie systému                                                                   | 1 súbor                             |                           |



|                                                                              |                                                                                                                       |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 11.                                                                          | Vyčistenie spaľovacej komory zo strany plynu a zapalovacích horákov                                                   | 2 ks      |  |
| 12.                                                                          | Vyskúšanie funkcií kotla a zoradenie spaľovacích pomerov kotla                                                        | 2 ks      |  |
| <b>Michalovce, Mestské kasárne, b.č. 2,30,48</b>                             |                                                                                                                       |           |  |
| 1.                                                                           | demontáž a montáž krytov kotla ORTAS, typ 125 NT; BUDERUS Logano GB 312; ČKD DUKLA PGV 160 - 2 ks; ČKD PGP 100 – 2 ks | 6 súborov |  |
| 2.                                                                           | Vyčistenie kotlového telesa zo strany vody b.č. 2                                                                     | 2 ks      |  |
| 3.                                                                           | vyčistenie kotlového telesa zo strany vody ČKD PGV, PGP b.č. 30, 48                                                   | 4 ks      |  |
| 4.                                                                           | Vypustenie a napustenie vody do systému, odvzdušnenie systému b.č.30, 48                                              | 2 súbory  |  |
| 5.                                                                           | Vyčistenie spaľovacej komory zo strany plynu Buderus, ORTAS                                                           | 2 ks      |  |
| 6.                                                                           | Vyčistenie spaľovacej komory zo strany plynu ČKD PGV, PGP                                                             | 4 ks      |  |
| 7.                                                                           | Kontrola funkčnosti poistných ventilov s ich preskúšaním                                                              | 6 ks      |  |
| 8.                                                                           | Kontrola tesnosti prírubových spojov prívodného plynového potrubia ku kotolniam b.č. 2, 30, 48                        | 3 súbory  |  |
| 9.                                                                           | Kontrola a vyčistenie dymovodu, kontrola ťahových pomerov a teploty spalín b.č. 2,30,48                               | 6 ks      |  |
| 10.                                                                          | Oprava automatickej regulácie kotla K 2, PGV 160, b.č. 30                                                             | 1 súbor   |  |
| 11.                                                                          | Oprava automatickej regulácie kotla K 2, PGP 100, b.č. 48                                                             | 1 súbor   |  |
| 12.                                                                          | Dodávka a montáž modul LANDYS - STAEFA 2-250D, b.č. 30                                                                | 3 ks      |  |
| 13.                                                                          | Dodávka a montáž modul LANDYS - STAEFA PT 100, b.č. 30                                                                | 3 ks      |  |
| 14.                                                                          | Kontrola funkčnosti expanzných nádob REFLEX N 300, b.č. 30                                                            | 2 ks      |  |
| 15.                                                                          | Kontrola funkčnosti výmenníka tepla REFLEX STORATHERM AQUA AF 1500, b.č. 30                                           | 1 ks      |  |
| 16.                                                                          | Oprava a nastavenie automatickej regulácie a napájania ohrevu TUV a vykurovania, kontrola chodu čerpadiel b.č. 30     | 1 súbor   |  |
| 17.                                                                          | Oprava a nastavenie automatickej regulácie a napájania ohrevu TUV a vykurovania, kontrola chodu čerpadiel b.č. 48     | 1 súbor   |  |
| 18.                                                                          | Vyskúšanie funkcií kotla a zoradenie spaľovacích pomerov kotla                                                        | 6 ks      |  |
| <b>Michalovce, Mestské kasárne, b.č. 14, 20, 46</b>                          |                                                                                                                       |           |  |
| 1.                                                                           | Demontáž a montáž krytov kotla LEIBER - typ KN 30 - 2 ks, THERM DUO 50T - 3 ks, Viessmann Vitocrossal 200 - 2 ks      | 7 súborov |  |
| 2.                                                                           | Vyčistenie kotlového telesa zo strany vody                                                                            | 7 ks      |  |
| 3.                                                                           | Vyčistenie spaľovacej komory zo strany plynu                                                                          | 7 ks      |  |
| 4.                                                                           | Oprava ventilátora kotla K 1, b.č. 20                                                                                 | 1 ks      |  |
| 5.                                                                           | Vyčistenie vodného filtra b.č. 14, 46                                                                                 | 4 ks      |  |
| 6.                                                                           | Kontrola a vyčistenie dymovodu                                                                                        | 7 ks      |  |
| 7.                                                                           | Vyskúšanie funkcií kotla a zoradenie spaľovacích pomerov kotla                                                        | 7 ks      |  |
| <b>Michalovce, chata Šírava, b.č. 1 - príprava TTZ na vykúrovanie sezónu</b> |                                                                                                                       |           |  |
| 1.                                                                           | Demontáž a montáž krytov kotla typ Železiarne Bohumín typ E I, horák APH-M 02 PZN                                     | 2 ks      |  |
| 2.                                                                           | Vyčistenie kotlového telesa zo strany vody                                                                            | 2 ks      |  |
| 3.                                                                           | Vypustenie a napustenie vody v systéme, odvzdušnenie systému                                                          | 1 súbor   |  |
| 4.                                                                           | Vyčistenie spaľovacej komory zo strany plynu                                                                          | 2 ks      |  |
| 5.                                                                           | Výmena tlakomeru na rozdeľovači 0 - 300 kPa ( D + D + M )                                                             | 1 ks      |  |
| 6.                                                                           | Pretesnenie rozoberateľných spojov na strane plynu DN 40                                                              | 4 ks      |  |
| 7.                                                                           | Vyskúšanie funkcií kotla a zoradenie spaľovacích pomerov kotla                                                        | 2 ks      |  |
| <b>Kamenica nad Cirochou, SVO Valaškovce b.č. 2</b>                          |                                                                                                                       |           |  |
| 1.                                                                           | Demontáž a montáž krytov kotla PROTHERM MEDVEĎ 30 KLO                                                                 | 1 súbor   |  |
| 2.                                                                           | Vyčistenie kotlového telesa zo strany vody                                                                            | 1 ks      |  |
| 3.                                                                           | Vyčistenie spaľovacej komory zo strany plynu                                                                          | 1 ks      |  |
| 4.                                                                           | Vyčistenie vodného filtra                                                                                             | 1 ks      |  |
| 5.                                                                           | Kontrola a vyčistenie dymovodu                                                                                        | 1 ks      |  |
| 6.                                                                           | Výmena strážcu plameňa PROTHERM MEDVEĎ 30 KLO                                                                         | 1 ks      |  |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 7.                                                                                                                                                                                                          | Vyskúšanie funkcií kotla a zoradenie spaľovacích pomerov kotla                                                                                                                                                                  | 1 ks       |  |
| <b>Trebišov, Kasárne kpt. Nálepku, b.č. 1, 10, 15, 45, 48</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |            |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                          | Demontáž a montáž krytov kotla PROTHERM GRIZLY 85 kW 2 ks -b.č.1, HOVAL MAX 3,420 kW, 1 ks - b.č. 10, VIADRUS 49,5 kW 3 ks - b.č.15, FERRO MAT 250 kW -2 ks, b.č. 45, WOLF Mk 440 - 2 ks, HOVAL ULTRA GAS 575 kW 1 ks - b.č. 48 | 11 súborov |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                          | Vypustenie a napustenie vody do systému, odvzdušnenie systému b.č.15,45,48                                                                                                                                                      | 3 súbory   |  |
| 3.                                                                                                                                                                                                          | Vyčistenie spaľovacej komory zo strany plynu WOLF MK 440 b.č. 48, FERROMAT b.č. 45, PROTHERM GRIZLY b.č. 1, VIADRUS b.č. 15                                                                                                     | 9 ks       |  |
| 4.                                                                                                                                                                                                          | Vyčistenie spaľovacej komory zo strany plynu HOVAL MAX 3 - b.č. 10, HOVAL ULTRA GAS - b.č. 48                                                                                                                                   | 2 ks       |  |
| 5.                                                                                                                                                                                                          | Oprava výmenným spôsobom, guľový ventil 2", b.č. 45, cirkulačný okruh                                                                                                                                                           | 1 ks       |  |
| 6.                                                                                                                                                                                                          | Oprava výmenným spôsobom, guľový ventil 3", b.č. 45, kotol K 2                                                                                                                                                                  | 1 ks       |  |
| 7.                                                                                                                                                                                                          | Kontrola a vyčistenie dymovodov, kontrola ťahových pomerov a teploty spalín b.č. 1,10,15,45,48                                                                                                                                  | 11 ks      |  |
| 8.                                                                                                                                                                                                          | Demontáž expanznej nádoby REFLEX N 200 l, b.č. 15                                                                                                                                                                               | 1 ks       |  |
| 9.                                                                                                                                                                                                          | Dodávka a montáž expanznej nádoby 200 l, 6 bar, b.č. 15                                                                                                                                                                         | 1 ks       |  |
| 10.                                                                                                                                                                                                         | Oprava poistných ventilov výmenným spôsobom DN 25, PN 16, b.č. 15, 45, 48                                                                                                                                                       | 7 ks       |  |
| 11.                                                                                                                                                                                                         | Výmena predlžovací kus - šrubenie 1", kotol K 3, b.č. 15                                                                                                                                                                        | 1 ks       |  |
| 12.                                                                                                                                                                                                         | Predlžovací kus 1", výstup z kotla K 3, b.č. 15,                                                                                                                                                                                | 1 súbor    |  |
| 13.                                                                                                                                                                                                         | Výmena manometra tlaku plynu D 160, 0 - 10 kPa, b.č. 48, D + M                                                                                                                                                                  | 2 ks       |  |
| 14.                                                                                                                                                                                                         | Výmena manometra tlaku plynu D 100, 0 - 10 kPa, b.č. 48 D + M                                                                                                                                                                   | 1 ks       |  |
| 15.                                                                                                                                                                                                         | Oprava a nastavenie automatickej regulácie chodu čerpadiel v cirkulačnom okruhu TUV b.č. 10 , vetva č.10 sever, vetva TUV                                                                                                       | 2 súbory   |  |
| 16.                                                                                                                                                                                                         | Oprava a nastavenie vyrovnávacieho a dobíjacieho zariadenia EDZ NG 01, SOB WATER, bez úpravy vody b.č. 48                                                                                                                       | 1 súbor    |  |
| 17.                                                                                                                                                                                                         | Oprava a nastavenie vyrovnávacieho a dobíjacieho zariadenia VDZ 205 H baby, bez úpravy vody b.č. 45                                                                                                                             | 1 súbor    |  |
| 18.                                                                                                                                                                                                         | Vyskúšanie funkcií kotlov a zoradenie spaľovacích pomerov kotlov PROTHERM, VIADRUS , FERROMAT, WOLF b.č.1,15,45,48                                                                                                              | 9 ks       |  |
| 19.                                                                                                                                                                                                         | Vyskúšanie funkcií kotlov a zoradenie spaľovacích pomerov kotlov HOVAL MAX 3 b.č. 10, HOVAL ULTRA GAS b.č. 48                                                                                                                   | 2 ks       |  |
| <b>Trebišov, Kasárne kpt. Nálepku, b.č. 39,42, 50, mycie zariadenie</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |            |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                          | Demontáž a montáž krytov kotlov PROTHERM PANHER 24 kW - b.č.39, PROTHERM PANHER 12 kW -b.č.42, PROTHERM 24 kW- b.č.50, LEIBER RTT 20S - mycie zariadenie, b.č. 53                                                               | 4 súbory   |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                          | Vyčistenie spaľovacej komory zo strany plynu                                                                                                                                                                                    | 4 ks       |  |
| 3.                                                                                                                                                                                                          | Kontrola dymovodu                                                                                                                                                                                                               | 4 ks       |  |
| 4.                                                                                                                                                                                                          | Vyskúšanie funkcií kotla a zoradenie spaľovacích pomerov kotla                                                                                                                                                                  | 4 ks       |  |
| <u>Poznámka:</u><br>Do ceny sú zahrnuté aj všetky pomocné práce a materiál podľa technologického postupu prác (napr. priamy materiál, priame mzdy, dopravu do miesta zhotovenia prác, primeraný zisk, atď.) |                                                                                                                                                                                                                                 |            |  |
| <b>Spolu cena bez DPH</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |            |  |

**Celková rekapitulácia ceny:**

Cena za dielo celkom bez DPH .....€  
DPH 20% .....€  
Cena za dielo celkom vrátane DPH .....€

.....  
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača  
(odtlačok pečiatky)

*Poznámka: v rámci ponuky uchádzač zmluvu nepredkladá !*

**Zmluva o dielo č. ASM-605/2019**  
**uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník**  
**v znení neskorších predpisov**

**Článok I.**

**Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ** : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR  
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
V zastúpení : Ing. Juraj PASEKA – riaditeľ odboru správy majetku štátu Úradu správy majetku štátu MO SR  
 : 30845572  
IČO : SK2020947698  
IČ DPH : Štátna pokladnica  
Bankové spojenie : SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
IBAN (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** :  
Sídlo/miesto podnikania :  
Konajúci prostredníctvom :  
IČO :  
IČ DPH :  
Bankové spojenie :  
IBAN :  
Číslo telefónu a e-mail :  
Register :  
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)
- 1.3** Za objednávateľa v procese vykonávania diela a agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo veciach:  
a) zmluvných: Ing. Juraj PASEKA – riaditeľ odboru správy majetku štátu Úradu správy majetku štátu MO SR, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, ☎ 0960 322 836.  
b) technických: Ing. František GIRMAN - vedúci Strediska prevádzky objektov Michalovce, Užhorodská 1, 071 01 Michalovce (ďalej len „SPO Michalovce“), ☎ Tel.: 0960/542 105, 0903/820 424, e-mail: [frantisek.girman@mil.sk](mailto:frantisek.girman@mil.sk)  
c) kontroly prác, preberania diela, fakturácie a reklamácií:  
Ladislav KAMINSKÝ, telefón: 0960/550 203, mob.: 0903/824 629,  
e-mail: [ladislav.kaminsky@mil.sk](mailto:ladislav.kaminsky@mil.sk);  
Ing. Marián BUTKOVSKÝ – odborný referent SPO Michalovce, ☎ Tel.:0960/542 104,  
e-mail: [Marian.BUTKOVSKY@mil.sk](mailto:Marian.BUTKOVSKY@mil.sk)
- 1.4** Za zhotoviteľa v procese vykonávania diela a agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo veciach:  
a) zmluvných: .....  
b) technických: .....

- c) kontroly prác, preberania diela, fakturácie a reklamácií: .....
- 1.5 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

## **Článok II. Predmet zmluvy**

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa vykoná prípravu TTZ na vykurovaciu sezónu, podľa oceneného popisu rozsahu prác a dodávok uvedeného v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len „**dielo**“).
- 2.2 Názov diela: „**SPO Michalovce – príprava TTZ na vykurovaciu sezónu**“
- 2.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve a jej prílohou č. 1, v súlade s príslušnými technickými normami/predpismi a právnymi predpismi, ktoré sa naň vzťahujú.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí dohodnutú cenu diela podľa článku IV. tejto zmluvy v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v článku V. tejto zmluvy.

## **Článok III. Čas, spôsob a miesto plnenia**

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne vykoná a objednávateľovi odovzdá v termíne: **do 90 dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  
Dielo bude možné vykonávať v pracovné dni v pracovnom čase objednávateľa od 7,00 do 15,00 hod. Zmenu pracovného času je možné dohodnúť na strane objednávateľa s vedúcim SPO Michalovce na základe jeho jednorazového písomného povolenia.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania a odovzdania diela uvedenom v bode 3.1 tohto článku, pokiaľ mu vo vykonávaní diela bránili okolnosti preukázateľne vzniknuté na strane objednávateľa, alebo preukázateľné objektívne dôvody, ktoré zhotoviteľ nedokáže žiadnym spôsobom ovplyvniť. O týchto skutočnostiach je povinný objednávateľa bezodkladne písomne informovať. V uvedených prípadoch má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela o lehotu, ktorej dĺžka sa časovo zhoduje s lehotou, ktorá bránila zhotoviteľovi riadne a včas vykonať dielo. Predĺženie lehoty na vykonanie diela je možné vykonať výlučne písomným dodatkom k tejto zmluve. Uvedené neplatí, ak zhotoviteľ nedodrží povinnosť informovať objednávateľa o okolnostiach brániacich vo vykonaní diela podľa tohto článku.
- 3.3 **Miesto vykonania diela:**
- Duklianske kasárne Michalovce, P.O. Hviezdoslava 1, 071 01 Michalovce;
  - Budova na Moyzesovej č. 1, Michalovce;
  - Mestské kasárne Michalovce, Užhorodská 1, 071 01 Michalovce;
  - Zemplínska Širava stredisko Kamenec;
  - Kasárne kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov;
  - SVO Valaškovce, ul. Partizánska, Kamenica nad Cirochou.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený, ak je dielo riadne a včas vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy a odovzdané objednávateľovi. Práce musia byť vykonané v súlade so zmluvnými podmienkami, s technickými normami/predpismi a odovzdané objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí diela podľa súpisu vykonaných prác, podpísaným oprávnenými osobami zmluvných strán.

## Článok IV. Cena

- 4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán a je v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa, ktorá je obsahom prílohy č. 1 k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela zahŕňa akékoľvek náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním zhotoviteľovi vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, ako aj nákladov na všetky pomocné práce, pomocný materiál, podľa technologického postupu prác a primeraný zisk.
- 4.2 Zmluvné strany dohodli cenu za dielo nasledovne:
- cena bez DPH: ..... €  
DPH 20 % : ..... €  
Cena s DPH : ..... €
- Slovom:.....
- 4.3 V prípade potreby vykonania prác navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec zmluvy alebo prác resp. zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ v čase predloženia ponuky predvídať, a ktoré budú mať vplyv na cenu alebo na dobu vykonania diela, môžu zmluvné strany vykonanie takýchto prác dohodnúť výlučne písomným dodatkom k tejto zmluve v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Cena prác navyše bude stanovená rovnakým spôsobom ako pri stanovení ceny diela podľa tejto zmluvy a jej neoddeliteľnej prílohy č.1. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi potrebu vykonania prác navyše, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky predvídať, spolu s cenovou ponukou za práce navyše formou návrhu písomného dodatku k tejto zmluve. Na dodatok k zmluve, resp. iný návrh zmeny ceny predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.
- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, ktoré vykoná bez písomného dodatku alebo rozdielne od týchto zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

## Článok V. Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúru za riadne vykonané dielo po ukončení všetkých prác, na základe podpísaného zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2 Faktúra bude vyhotovená v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1. tohto zákona. Objednávateľovi bude faktúra predložená v troch vyhotoveniach do 15 dní po riadnom vykonaní a odovzdaní diela v celom rozsahu. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a zápis o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávnenými osobami zmluvných strán.
- 5.3 Splatnosť faktúry zhotoviteľa za riadne vykonané dielo je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na prepracovanie najneskôr v posledný deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu objednávateľa: SPO Michalovce uvedenú v článku I. bode 1.3 tejto zmluvy.
- 5.6 Povinnosť priznať a odviesť daň prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa v súlade s ustanovením § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ vyhotoví pre objednávateľa faktúru bez dane z pridanej hodnoty a na faktúre uvedie aj slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“.

## Článok VI. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 6.1 Zhotoviteľ vykonáva dielo samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s odbornou starostlivosťou, pričom sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické normy/predpisy a súvisiace právne predpisy. Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami s odbornou starostlivosťou riadne a včas vykonať dielo.
- 6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať dielo podľa tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov s ich osobnými údajmi (v rozsahu meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu), ktorí sa budú podieľať na vykonaní diela, ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel vozidiel z dôvodu zabezpečenia vstupu do objektu, resp. miesta vykonania diela. Zhotoviteľ poučí svojich pracovníkov o tom, že poskytol predmetné osobné údaje objednávateľovi za uvedeným účelom. Objednávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu zhotoviteľ poskytne bude náležite chrániť a spracúvať výlučne len za účelom plnenia svojich záväzkov uvedených v tejto zmluve v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov).
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru, v ktorom bude dielo vykonávané, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy a jej prílohy č. 1 podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on a jeho pracovníci budú rešpektovať pokyny a inštrukcie riadiacich pracovníkov objednávateľa, ktoré súvisia s vnútorným poriadkom a režimom v mieste vykonávania diela. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.6 V prípade potreby zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s SPO Michalovce, v ktorej bude určené odberné miesto vody a elektrickej energie, a budú v nej dohodnuté podmienky odberu médií a refundácie nákladov za odber elektrickej energie a vody spotrebovanej pri vykonávaní diela. Za prípadné porušenie týchto podmienok a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len „PO“), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady prepraviť odpad vzniknutý v súvislosti s vykonávaním diela podľa druhu a kategórií na miesto zhodnotenia alebo zneškodnenia v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom túto prepravu bude vykonávať na základe registrácie - odpady kategórie O alebo na základe súhlasu – odpady kategórie N vydaného príslušným Okresným úradom. Prepravu môže zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov; pričom o tejto skutočnosti sa zaväzuje zhotoviteľ objednávateľa vopred informovať. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady (vážne listky, sprievodný list NO) zo skládky – zariadenia, kde bol odpad odovzdaný. Odpad zhotoviteľ odovzdá v mene objednávateľa.
- 6.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác, výkonom dodržiavania BOZP a PO: .....

## **Článok VII. Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady**

- 7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne vykonané dielo ako celok, o čom sa spíše zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Podmienkou prevzatia diela je úspešné vykonanie funkčných skúšok a odovzdanie revíznej správy, podľa prílohy č. 1.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi odovzdať dielo ako celok a to podľa podmienok tejto zmluvy, vykonané v súlade s platnými slovenskými technickými normami/predpismi a súvisiacimi právnymi predpismi, ktoré sa naň vzťahujú.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný použiť na vykonanie diela podľa tejto zmluvy výlučne stavebné výrobky a materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.
- 7.4 Záručná doba riadne vykonaného diela je **24 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi a znovu začína plynúť dňom vybavenia reklamácie. Na dodaný tovar (materiál/náhradný diel) pri vykonávaní diela sa vzťahuje záručná doba daná výrobcom, ak je dlhšia ako záručná doba na dielo.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný vady reklamované počas záručnej doby bezplatne odstrániť. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení aplikácie § 562 Obchodného zákonníka. Objávateľ je oprávnený reklamovať zistené vady kedykoľvek počas záručnej doby.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady do 48 hod. od doručenia reklamácie objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr však do 10 dní od doručenia reklamácie. V prípade, ak na odstránenie vady bude nutné zabezpečiť náhradný diel, lehotu na odstránenie vady bude možné na základe dohody zmluvných strán predĺžiť o dobu potrebnú na doručenie náhradného dielu zhotoviteľovi.
- 7.7 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.8 Materiály/náhradné diely, použité pri vykonávaní diela, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a požadovaným technickým normám, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.9 Objávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 7.10 Nároky objednávateľa z vadného plnenia sa riadia § 564 Obchodného zákonníka.

## **Článok VIII. Zmluvné sankcie a odstúpenie od zmluvy**

- 8.1 Ak, zhotoviteľ riadne nevykoná a neodovzdá dielo v termíne podľa článku III. bodu 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do riadneho vykonania a odovzdania diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, ako aj vady nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v termíne podľa článku VII. bodu 7.6 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady.
- 8.3 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený nárokovať si od objednávateľa zaplataenie úroku z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného

- zákonníka.
- 8.4 Dohodnuté sankcie sú splatné do 30 dní odo dňa ich písomného uplatnenia. Objednávateľ môže okrem dohodnutej zmluvnej pokuty požadovať aj náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa. Základom pre výpočet sankcií je cena s DPH.
- 8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť na základe dohody zmluvných strán alebo odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak objednávateľ ukončí tento zmluvný vzťah, pred dokončením diela bez toho, aby zhotoviteľ porušil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do tejto doby preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.
- 8.6 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä nedodržanie termínu pre riadne vykonanie a odovzdanie diela podľa článku III. bodu 3.1 tejto zmluvy a/alebo nedodržanie podmienok tejto zmluvy podľa článku VI. bodu 6.1 tejto zmluvy a/alebo porušenie povinnosti podľa článku VI. bodu 6.8 tejto zmluvy a/alebo porušenie povinnosti podľa článku VII. bodu 7.3 tejto zmluvy.
- 8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom, kedy bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

### **Článok IX. Doručovanie**

- 9.1 Doručením sa rozumie podľa tejto zmluvy prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka s doručenkou sa považuje takisto deň,
- a) v ktorom sa dostala do dispozičnej sféry adresáta (t.j. kedy zamestnanec pošty na odbernom listku vyznačil dátum uloženia zásielky, alebo adresát odmietol zásielku prevziať) alebo
  - b) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „že adresát sa odsťahoval“ „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.

### **Článok X. Záverečné ustanovenia**

- 10.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojím podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú.
- 10.2 Zmluva môže byť zmenená, alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 10.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny kontaktných údajov ako sú sídlo, miesto podnikania, číslo účtu zmluvných strán, názvy organizačných zložiek zmluvných strán a zmena oprávnených osôb zmluvných strán nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán. Zmluvné strany zmenu týchto kontaktných údajov bezodkladne oznámia druhej zmluvnej strane jednostranným písomným oznámením, podpísaným oprávneným zástupcom, doručeným dotknutej zmluvnej strane na kontaktnú adresu uvedenú v článku I. tejto zmluvy poštou alebo emailom.
- 10.4 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na ustanovenia zmluvy týkajúce sa dodania tovaru sa primerane použijú



ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve a na ustanovenia týkajúce sa kontrolnej činnosti sa primerane použijú ustanovenia § 591 a nasl. Obchodného zákonníka.

- 10.5 Všetky články a body tejto zmluvy, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti. Všetky prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že ku vzájomnej dohode nedôjde, tak sa zmluvné strany dohodli na príslušnosti všeobecného súdu SR.
- 10.6 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany vyhlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 10.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 10.8 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 10.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 „Cenová špecifikácia k zákazke“

V Bratislave, dňa .....

V ..... dňa .....

.....

**Za objednávateľa**  
**Ing. Juraj PASEKA**

.....

**Za zhotoviteľa**

**Príloha č. 1 k zmluve** - (Bude doplnená špecifikácia projektových prác v súlade s cenovou ponukou úspešného uchádzača)

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Predložené v rámci zákazky

### **„SPO Michalovce – príprava TTZ na vykurovaciu sezónu“**

V zmysle § 32 ods. 1 f) zákona o verejnom obstarávaní

Dolupodpísaný ....., ako štatutárny zástupca - konateľ spoločnosti  
....., IČO: ....., čestne vyhlasujem, že spoločnosť:

.....

nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v  
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V ..... dňa .....

.....  
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV

**Obchodné meno uchádzača:**

zastúpený

**meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:**

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky „**SPO Michalovce – príprava TTZ na vykurovaciu sezónu**“ (ďalej len „zákazka“) vyhláseného verejným obstarávateľom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) výzvou na predloženie ponuky dňa .....2019

**čestne vyhlasujem, že**

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- a) som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania,
- b) neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- c) budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- d) poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V ..... dňa .....

.....  
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača