

Rašov 18. júna 2020

Výtlačok jediný !
Počet listov : 2
Počet príloh : -

Z Á P I S N I C A

Z OBHLIADKY MIESTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY PRE ZÁUJEMCOV V RÁMCI ZADÁVANIA SÚŤAŽE

Názov a sídlo verejného obstarávateľa: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Predmet zákazky: „MS Rašov – rekonštrukcia skladov munície b. č. 1, 2, 3 a 33 - PD“

Postup zadania zákazky: § 139 ZsNH

Zverejnenie verejného obstarávania:

Vyhlásenie zákazky: dňa 29.5.2020

Miesto a dátum konania: Vojenský útvar Rašov, MS budova č. 1, 2, 3 a 33 18.6.2020

Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky pre záujemcov v rámci súťaže bola sprístupnená v zmysle bodu 6.2. Výzvy na predloženie cenovej ponuky č.p.: UpIA-EL3/3-25-13/2020 OOSP. Verejný obstarávateľ organizuje túto obhliadku za účelom bližšie oboznámiť záujemcov s danou problematikou, v záujme zabezpečenia poskytnutia informácií o priebehu postupu súťaže a poskytnutia technických informácií týkajúcich sa tohto verejného obstarávania.

Predmetom spoločného stretnutia boli nasledujúce hlavné okruhy:

- overenie totožnosti záujemcov,
- overenie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti,
- podanie doplňujúcich údajov všetkým prítomným záujemcom,
- vykonanie obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky.

V rámci obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky pre záujemcov v procese súťaže verejný obstarávateľ:

- Overil totožnosť a potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti jednotlivých záujemcov.
- Vykonal obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky.
- Na základe žiadosti záujemcu verejný obstarávateľ podal nasledovné spresnenia:

Otázka č. 1 : Dostupnosť pôvodnej stavebnej dokumentácie.
Odpoveď č. 1 : K dispozícií v neúplnom rozsahu, na vyžiadanie pre zhotoviteľa.
Otázka č. 2: Vytýčenie sietí.
Odpoveď č. 2: Pre trasu el. napojenia skladov na silno a slabo prúd je nutné zabezpečiť vytýčenie.
Otázka č. 3: Náhradný zdroj pre sklady.
Odpoveď č. 3: Spoločný, vybuduje sa pri b.č. 33.
Otázka č. 4: Únosnosť podláh.
Odpoveď č. 4: Treba statický posudok.
Otázka č. 5: Úprava povrchu podláh, s požadovaným dovoľeným zaťažením.
Odpoveď č. 5: Úprava antistatická, Vybudovať body napojenia na uzemňovaciu sústavu.
Otázka č. 6: Tepelné a vlhkosťné pomery v skladoch.
Odpoveď č. 6: Dá k dispozícii ÚLZ OS SR Trenčín.
Otázka č. 7: Vykurovanie b.č. 33
Odpoveď č. 7: Len elektrickou energiou, kotol na pevné palivo a komín sa ruší.
Otázka č. 8: Pomoc pri zisťovaní skutkového stavu napr. vstup do podkrovia.
Odpoveď č. 8: Na požiadanie v spolupráci s SPO a VÚ.