

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(ďalej len „Výzva“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 308 455 72
Zastúpený: Sekcia majetku a infraštruktúry
Sídlo: Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Webové sídlo: www.mod.gov.sk – Verejné obstarávanie a obstarávanie
Subjekt podľa zákona
o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a)

KONTAKTNÁ OSOBA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PRE KOMUNIKÁCIU:

- pre veci organizačné: Ing. Juraj BESKID, ☎: 0960/327 545,
e-mail: juraj.beskid@mil.sk
- pre veci technické: Libor ŠIMO, ☎ : 0960/452 230,
e-mail: libor.simo@mil.sk

(ďalej spolu len „verejný obstarávateľ“)

2. Druh zákazky: stavebné práce

Oblasť predmetu zákazky: civilná zákazka

**3. Názov zákazky: „SPO Zvolen - plynové kotolne a výmenníkové stanice
- príprava TTZ na vykurovaciu sezónu“**

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 50 000,00 bez DPH

**5. Nomenklatúra (CPV kód): 50500000-0 Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov
a kovových nádob a strojov**

6. Opis predmetu zákazky:

6.1 Predmetom zákazky je príprava a oprava plynových kotolní a výmenníkových staníc, opravy ventilov, čerpadiel, tlakových nádob, potrubí, izolácie, elektroinštalácie a pod. s cieľom zabezpečenia bezporuchového chodu tepelno-technických zariadení počas celej vykurovacej sezóny.

Špecifikácia a rozsah požadovaných prác sú uvedené v prílohách č.1 a č. 6 tejto výzvy.

Dodávateľ vykoná zákazku podľa oceneného popisu rozsahu prác a dodávok uvedeného v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy.

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah zákazky!

6.2 Druh zákazky a predpokladané množstvo:

Práce v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto výzvy.

Bližšia špecifikácia pre dodanie diela je zapracovaná v obchodných podmienkach

verejného obstarávateľa (návrh zmluvy o dielo), ktoré sú súčasťou tejto výzvy.

7. Podmienky účasti:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti:

- a) Osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní;
- b) Technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač predloží:

7.1 Kópiu dokladu o oprávnení vykonávať prácu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, ktorým môže byť:

7.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra

(predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),

7.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),

7.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.

Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu.

7.2 **Čestné vyhlásenie**, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (**príloha č. 3 tejto výzvy**).

Pri predložení ponuky uchádzač predloží originál dokladu.

7.3 **Právnická osoba** musí vlastniť:

- platné oprávnenie na montáž a OPaOS **VTZ elektrických** vydané oprávnenou organizáciu podľa § 15 zákona 124/2006 Z.z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na firmu, zároveň platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu na VTZ elektrických v rozsahu **§ 24 – revízny technik**, vyhlášky 508/2009 Z.z. na osobu.

Pri predložení ponuky uchádzač predloží len fotokópiu dokladu.

- platné oprávnenie na montáž a OPaOS **VTZ plynových** vydané oprávnenou organizáciu na firmu podľa § 15 zákona 124/2006 Z.z. O bezpečnosti práce a vyhl. 508/2009 Z.z. MPSVaR na firmu v rozsahu **skupiny Bh**, príloha 1, časť IV, vyhlášky 508/2009 Z.z.

Pri predložení ponuky uchádzač predloží len fotokópiu dokladu.

– platné oprávnenie na opravu a údržbu **VTZ tlakové** vydané oprávnenou organizáciu podľa § 15 zákona 124/2006 Z.z. O bezpečnosti práce na firmu v rozsahu **skupiny Aa alebo Ba**, príloha 1, časť I, vyhl. 508/2009 Z.z. MPSVaR na firmu.

Pri predložení ponuky uchádzač predloží len fotokópiu dokladu.

Fyzická osoba musí vlastniť :

- platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané oprávnenou organizáciu na osobu podľa § 16 zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na prácu na **VTZ elektrických** v rozsahu **§ 24 – revízny technik** , vyhlášky 508/2009 Z.z..

Pri predložení ponuky uchádzač predloží len fotokópiu dokladu.

– platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu na **VTZ plynových** vydané oprávnenou organizáciu na osobu podľa § 16 zákona 124/2006 Z.z. O bezpečnosti práce a vyhl. 508/2009 Z.z. MPSVaR **skupiny Bh**, príloha 1, časť IV, vyhlášky 508/2009 Z.z.

Pri predložení ponuky uchádzač predloží len fotokópiu dokladu.

– platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu na **VTZ tlakových** vydané oprávnenou organizáciou na osobu podľa § 16 zákona 124/2006 Z.z. O bezpečnosti práce v rozsahu **skupiny Aa alebo Ba**, príloha 1, časť I, vyhl. 508/2009 Z.z. MPSVaR.
Pri predložení ponuky uchádzač predloží len fotokópiu dokladu.

- 7.4 Úspešný uchádzač pred uzavretím zmluvy povinne podá Vyplnenú žiadosť o vydanie OPRÁVNENIA** na činnosť na vyhradených technických zariadeniach na pracoviskách Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 3 písm. i) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky, podľa § 14 ods.1 písm. a), ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, podľa predpisu Všeob-21-2 a Nariadenia ministra obrany SR č. 46/2009 o inšpekcii práce, energetickej inšpekcii a požiarom dozore v rezorte MO SR v znení Nariadenia ministra obrany SR č. 71/2013.

Uchádzač, ktorý už má takéto oprávnenie, predloží jeho fotokópiu a už nemusí predkladať iné doklady podľa bodu 7.5 tejto výzvy.

- 8. Rozdelenie predmetu zákazky:**
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
- 9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:** najnižšia cena.
- 10. Miesto plnenia:**
Plynové kotolne a výmenníkové stanice v SPO Zvolen
- 11. Lehota plnenia:**
Do 90 dní od prevzatia staveniska.
- 12. Podmienky financovania predmetu zákazky:**
Platba za plnenie sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom poukázaním odmeny na účet úspešného uchádzača prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu zákazky na základe zmluvy. Preddavok sa neposkytuje.
- 13. Zmluvný vzťah - zákazka:**
Plnenie sa bude uskutočňovať na základe zmluvy.
- 14. Osobitné zmluvné podmienky:**
Obchodné podmienky - zmluva o dielo podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 2 k tejto výzve.
- 15. Cena uvádzaná v ponuke:**
a) navrhované cenové ponuky musia byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov;
b) navrhované cenové ponuky budú vyjadrené v mene EUR (€) a vyjadrené (zaokrúhlené) s presnosťou na 2 desatinné miesta;
c) uchádzač uvedie ním navrhované cenové ponuky podľa Prílohy č. 1 tejto Výzvy ako cenové ponuky celkové a nemenné, ktoré budú zahŕňať všetky náklady spojené s plnením.
- 16. Komunikácia:**
Komunikácia sa uskutočňuje písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou pošty alebo iného doručovateľa a elektronických prostriedkov. Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke. Obsah ponúk možno sprístupniť a preskúmať až po uplynutí lehoty určenej na ich predloženie.
- 17. Jazyk:**
Doručované dokumenty v ponuke musia byť vyhotovené v štátnom jazyku – slovenský jazyk. Ak je čokoľvek podľa predchádzajúcej vety vyhotovené v cudzom jazyku, predkladá sa spolu

s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

18. Vysvetľovanie:

Poskytovanie vysvetlení (ak je pre predloženie cenovej ponuky potrebné) sa bude uskutočňovať doplnkovou elektronickou formou v zmysle bodu 17 tejto Výzvy. V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto Výzve, môže záujemca v lehote na predkladanie cenových ponúk podľa bodu 19 tejto výzvy požiadať kontaktnú osobu verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie, na kontaktnú adresu uvedenú v bode 1 tejto Výzvy.

19. Lehota na predloženie cenových ponúk: do 29.10.2021 do 13,00 hod.

20. Predkladanie ponúk – náležitosti ponuky (obsah):

- a) Cenový návrh uchádzača podľa prílohy č. 1 tejto Výzvy, podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača;
- b) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní požadovaným spôsobom podľa tejto Výzvy;

21. Miesto a spôsob predkladania ponúk:

Ponuku, ktorá bude obsahovať náležitosti podľa bodu 20 tejto Výzvy, predloží uchádzač v lehote na predkladanie cenových ponúk podľa bodu 19 tejto Výzvy na adresu verejného obstarávateľa:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry
Za kasárňou 3
832 47 Bratislava

Pri predkladaní ponúk v listinnej forme záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje:

- * adresu verejného obstarávateľa,
- * adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla /miesta/ podnikania),
- * označenie „**SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ**“
- * označenie heslom pre daný návrh: „**SPO Zvolen - plynové kotolne a výmenníkové stanice - príprava TTZ na vykurovaciu sezónu**“

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená neotvorená.

22. Konflikt záujmov:

- 22.1** Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v postupe zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. Verejný obstarávateľ je povinný prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu, ak zistí konflikt záujmov.
- 22.2** Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh postupu zadávania zákazky, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s postupom zadávania zákazky.
- 22.3** Ak uchádzač kedykoľvek v priebehu postupu zadávania zákazky identifikuje konflikt záujmov, je povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať verejného obstarávateľa, na základe čoho verejný obstarávateľ prijme primerané opatrenia. Opatreniami sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovedností za účelom zabrániť pretrvávaniu konfliktu

záujmov. Zo strany uchádzača je opatrením oprávnenie uchádzača preukázať verejnému obstarávateľovi, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy tzv. samoočist'ovací mechanizmus (podľa § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní). V prípade ak konflikt záujmov po prijatí opatrení stále pretrváva a nie je ho možné odstrániť, vylúči verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzača, vo vzťahu ktorému konflikt záujmov pretrváva.

23. Ďalšie osobitné informácie a podmienky:

- a) Uchádzač berie na vedomie, že predložením ponuky súčasne potvrdzuje súhlas s podmienkami tejto Výzvy a návrhom zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy.
- b) Verejný obstarávateľ bude pri podpise zmluvy od úspešného uchádzača vyžadovať, aby uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (ak existujú), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a údaje o predmete subdodávky. Každý subdodávateľ, ktorého úspešný uchádzač uvedie, musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, čo uchádzač preukáže spôsobom podľa bodu 7.1 a 7.2 tejto Výzvy.
- c) V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov.
- d) Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky, ak:
 - * nebola predložená žiadna ponuka,
 - * ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky, ak:
 - * sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,
 - * celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.
- e) Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Úspešný uchádzač musí poskytnúť verejnému obstarávateľovi súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy (zmluvu k uzavretiu predloží verejnému obstarávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o prijatí ponuky).
- f) Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie zmluvy. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s obchodnými podmienkami (príloha č. 2 k tejto výzve) a úspešnou ponukou.
- g) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným ako druhým v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom.

Ak nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí.
- h) **Obhliadka:** záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. **Obhliadka sa uskutoční dňa 22.10.2021.** Zraz účastníkov bude o **09,00 hod.** pred vstupom do budovy na Jiskrovej č.25, Zvolen. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred obhliadkou.

Kontaktná osoba: Libor ŠIMO, ☎ : 0960/452 230, 0903 803 672
e-mail: libor.simo@mil.sk

- i) Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si **uchádzači hradia v plnej výške.**

j) Prílohy :

č.1 – Cenová ponuka uchádzača – 8 listov

č.2 – Obchodné podmienky – 8 listov

č.3 – Čestné vyhlásenie podľa § 32, ods. 1, písm. f) zákona – 1 list

č.4 – Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa § 23 zákona – 1 list

č.5 – Zoznam subdodávateľov – 1 list

č.6 – Rozsah a množstvo prác – 1 list

V Bratislave, dňa 15. októbra 2021

Spracovateľ:

Schválil:

.....

.....

Ing. Juraj BESKID

Mgr. Ján BUČAN
generálny riaditeľ SEMaI

Cenový návrh uchádzača:

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

Názov organizácie: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo organizácie: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO : 30845572
Zastúpený: Sekcia majetku a infraštruktúry
Sídlo: Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Webové sídlo: www.mod.gov.sk – Verejné obstarávanie a obstarávanie
Subjekt podľa zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a)

Názov zákazky: „SPO Zvolen - plynové kotolne a výmenníkové stanice - príprava TTZ na vykurovaciu sezónu“

UCHÁDZAČ

Názov:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
Tel.; e-mail:

Platca DPH

ÁNO ☐

NIE ☐

	Cena celkom v EUR bez DPH	DPH v EUR	Cena celkom v EUR s DPH
Cena celkom			

V dňa

.....
podpis osoby oprávnenej konať za
uchádzača s uvedením mena, priezviska,
titulu¹

Ja, osoba oprávnená konať za uchádzača svojím podpisom potvrdzujem, že cenové návrhy sú stanovené v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vychádzajú zo súčasných trhových podmienok a cien a zahŕňajú všetky náklady, ktoré som pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti považoval za nevyhnutné pre riadne plnenie v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa vo Výzve na predkladanie ponúk.

¹ v prípade zastúpenia uchádzača osobou oprávnenou konať za uchádzača na základe splnomocnenia oprávnenej osoby v zmysle príslušných registrov, požaduje sa ako súčasť tohto dokumentu bude aj toto splnomocnenie.

**„SPO Zvolen - plynové kotolne a výmenníkové stanice
- príprava TTZ na vykurovaciu sezónu“**

P.č.	Objekt	Rozsah prác a ich špecifikácia	množstvo	m.j.	j.c. (€) bez DPH	Cena spolu (€) bez DPH
1	BUDOVA NA JISKROVEJ č. 25 ZVOLEN - Veliteľská budova s.č. 249 - kotolňa	Výmena expanzného potrubia v dĺžke 3 m, DN 80 (výška 3 m)				
1.1		Rúra DN 80	3,00	m		
1.2		Koleno var. DN 80	2,00	ks		
1.3		Izolácia z miner. vlny s Al fóliou; 80/30	4,00	m		
1.4		Al páska	1,00	ks		
1.5		Lešenie	1,00	súb.		
1.6		Vypustenie a napustenie systému	1,00	kpl		
1.7		Demontáž + montáž	1,00	súb.		
1.8		Súprava kyslík, acetylén	1,00	súb.		
2		Výmena čerpadla DN 50				
2.1		Čerpadlo MAGNA 1 50-60 F DN 50, 240mm alebo ekvivalent	1,00	ks		
2.2		Skrutky , tesnenia, matice	1,00	súb.		
2.3		Montáž + demontáž	1,00	súb.		
3		Pretesnenie 3-cest. Ventila + dodávka ventila DN 32				
3.1		Tesnenie do 5/4" Zn šrobenia	2,00	ks		
3.2		Demontáž ventilu DN 32	1,00	súb.		
3.3		Ventil guľový DN 32	1,00	ks		
3.4		Montáž	1,00	súb.		
4		Výmena 3-cest. ventila				
4.1		3-cestný ventil DN 40 s pohonom , kvs=25	1,00	ks		
4.2		3-cestný ventil DN 20 s pohonom kvs=6,3	1,00	ks		
4.3		Ventil guľový DN 40	3,00	ks		
4.4		Úprava potrubia na stavebnú dĺžku ventilov	5,00	súb.		
4.5		Šróbenie Zn 6/4"	3,00	ks		
4.6		Tesnenie 6/4"	3,00	ks		
4.7		Montáž + demontáž	1,00	súb.		
5		Výmena čerpadla DN 65				
5.1		Čerpadlo MAGNA 1 65-60 F DN 65, 300mm alebo ekvivalent	2,00	ks		
5.2		Skrutky + tesnenia	2,00	súb.		
5.3		Montáž + demontáž	2,00	súb.		
6		Uvedenie do prevádzky				
6.1		Tesnostná skúška	1,00	súb.		
6.2		Uvedenie do prevádzky	1,00	súb.		
7		Elektroinštalácia				
7.1		Signálka led 230V	35,00	ks		
7.2		Redukcia	35,00	ks		
7.3		Pripojenie čerpadla	4,00	súb.		
7.4		Pripojenie elektrického pohonu	4,00	súb.		
7.5		Montáž	1,00	súb.		
8		Výmena čerpadiel				
8.1		Čerpadlo 40-NTT-48-11 L=225 mm	1,00	ks		
8.2		Demontáž čerpadla	1,00	súb.		

8.3		Montáž čerpadla	2,00	súb.		
8.4		Úprava potrubia na stavebnú dĺžku čerpadla 225 mm	2,00	súb.		
8.5		Skrutky , tesnenia , matice	2,00	súb.		
9		Výmena šúpatka DN 40, PN 16				
9.1		Šúpatko DN 40, PN 16	1,00	ks		
9.2		Demontáž šúpatka DN 40, PN 16	1,00	súb.		
9.3		Montáž šúpatka DN 40, PN 16	1,00	súb.		
9.4		Úprava potrubia na stavebnú dĺžku šúpatka	1,00	súb.		
9.5		Skrutky , tesnenia , matice	1,00	súb.		
10		Výmena armatúr na bojler				
10.1		Ventil guľový DN 40	1,00	ks		
10.2		Montáž + demontáž	1,00	súb.		
10.3		Ventil 3- cestný DN 40 PN 16 s pohonom, kv 25	2,00	ks		
10.4		Skrutky , tesnenia , matice	1,00	súb.		
10.5		Úprava potrubia na stavebnú dĺžku ventilu	3,00	súb.		
10.6		Tesnostná skúška	1,00	súb.		
10.7		Nátery	1,00	súb.		
10.8		Montážny materiál	1,00	súb.		
1	KASÁRNE LETECKÉ SLIAČ, Stredotlaká plyn.kotolňa b.č. 92 súp.č. 1707	Kotel K1				
1.1		Odluhovací ventil DN 15, L= 130 mm	1,00	ks		
1.2		Odluhovací regulačný ventil DN 15, L= 130 mm	1,00	ks		
1.3		Uzatvárací ventil DN 50, PN 16, L= 235 mm, hlavný uzáver vody do kotla	1,00	ks		
1.4		Demontáž ventilov	3,00	súb.		
1.5		Montáž ventilov	3,00	súb.		
1.6		Skrutky , tesnenia , matice	1,00	súb.		
2		Kotel K2				
2.1		Odluhovací ventil DN 15, L= 130 mm	1,00	ks		
2.2		Odluhovací regulačný ventil DN 15, L= 130 mm	1,00	ks		
2.3		Uzatvárací ventil DN 50, PN 16, L= 235 mm, hlavný uzáver vody do kotla	1,00	ks		
2.4		Demontáž ventilov	3,00	súb.		
2.5		Montáž ventilov	3,00	súb.		
2.6		Skrutky , tesnenia , matice	1,00	súb.		
2.7		Tlakomerový kohút na plynovom rozvode	1,00	ks		
2.8		Montáž tlakomerového kohúta	1,00	súb.		
2.9		Demontáž tlak. Kohúta	1,00	súb.		
2.10		Rozvádzač	1,00	ks		
2.11		Riadiaci systém Siemens	1,00	ks		
2.12		Display	1,00	ks		
2.13		Motorický vývod (napájacie čerpadlo)	1,00	ks		
2.14		Úprava merania hladiny	1,00	súb.		
2.15		Kabeláž	1,00	súb.		
2.16		Pripojenie na jestvujúcu vizualizáciu	1,00	súb.		
2.17		Montáž + montážny materiál	1,00	súb.		
2.18		Program (riadenie+vizualizácia)	1,00	súb.		
2.19		Uvedenie do prevádzky	1,00	súb.		

2.20	Revízia elektro	1,00	súb.		
2.21	Zaškolenie obsluhy	1,00	súb.		
3	Kotol K3				
3.1	Odluhovací ventil DN 15, L= 130 mm	1,00	ks		
3.2	Odluhovací regulačný ventil DN 15, L= 130 mm	1,00	ks		
3.3	Uzatvárací ventil DN 50, PN 16, L= 235 mm, hlavný uzáver vody do kotla	1,00	ks		
3.4	Demontáž ventilov	3,00	súb.		
3.5	Montáž ventilov	3,00	súb.		
3.6	Skrutky , tesnenia , matice	1,00	súb.		
4	Kotol K4				
4.1	Uzatvárací ventil DN 80, PN 16, L=315 mm, hlavný uzáver vody do kotla	1,00	ks		
4.2	Demontáž ventilu	1,00	súb.		
4.3	Montáž ventilu	1,00	súb.		
4.4	Skrutky , tesnenia , matice	1,00	súb.		
5	Pieskový filter				
5.1	Pretesniť upchávku čerpadla Grundfoss CR 10-07	1,00	ks		
5.2	Vodomer DN 80	1,00	ks		
5.3	Demontáž vodomera DN 80	1,00	súb.		
5.4	Úprava potrubia na stavebnú dĺžku	1,00	súb.		
5.5	Montáž vodomera DN 80	1,00	súb.		
5.6	Skrutky , tesnenia , matice	1,00	súb.		
6	Nádrž nad pieskovým filtrom				
6.1	Stavoznak trubicový L=1800 mm	1,00	ks		
6.2	Guľový ventil Giacominy 1/2"	1,00	ks		
6.3	Demontáž stavoznaku	1,00	súb.		
6.4	Úprava pripojovacích potrubí	1,00	súb.		
6.5	Montáž stavoznaku + montážny materiál	1,00	súb.		
7	Rozdeľovač pary pri kotle K1				
7.1	Ventil parný DN 150 , L=450 mm	1,00	ks		
7.2	Ventil parný DN 125 , L=405 mm	1,00	ks		
7.3	Demontáž ventilu	3,00	súb.		
7.4	Montáž ventilu	3,00	súb.		
7.5	Úprava potrubia na stavebnú dĺžku ventilov	3,00	súb.		
7.6	Skrutky , tesnenia , matice	3,00	súb.		
7.7	Zaizolovanie časti potrubia nad ventilom	3,00	súb.		
8	Napájacia nádrž				
8.1	Vodoznak trubicový (dĺžka medzi ventilmí 1800mm)	1,00	ks		
8.2	Guľový ventil Giacominy 1/2"	1,00	ks		
8.3	Demontáž stavoznaku	1,00	súb.		
8.4	Úprava pripojovacích potrubí	2,00	súb.		
8.5	Montáž stavoznaku + montážny materiál	1,00	súb.		
8.6	Ventil so servopohonom DN 40/PN 16Honeyvel ML6420A3015, kv=25	1,00	ks		
8.7	Demontáž starého ventilu	1,00	súb.		
8.8	Montáž + montážny materiál	1,00	súb.		
9	Riadenie technológie Kondenzačnej a Napájacej nádrže				

9.1		Rozvádzač RMD-KN (riadenie kondenzačnej nádrže a čerpadiel)	1,00	ks		
9.2		Riadiaci systém RMD-KN	1,00	súb.		
9.3		Rozvádzač RMD-NN (riadenie NN, ohrev a doplňovanie)	1,00	ks		
9.4		Riadiaci systém RMD-NN	1,00	súb.		
9.5		Komunikácia RMD-KN(RMD-NN) PC vizualizácia	1,00	súb.		
9.6		Materiál (káble a pomocný materiál)	1,00	súb.		
9.7		Meranie hladiny 8x	1,00	súb.		
9.8		Meranie teploty vody spojitě 1x	1,00	súb.		
9.9		Meranie tlaku v NN spojitě 1x	1,00	súb.		
9.10		Servopohon reg.ventilu pary do ohrievača	1,00	ks		
9.11		Montáž	1,00	súb.		
9.12		Program (riadenie kondenzačnej nádrže a čerpadiel)	1,00	súb.		
9.13		Program (riadenie kondenzačnej nádrže a doplňovanie)	1,00	súb.		
9.14		Program (vizualizácia)	1,00	súb.		
9.15		Revízie	1,00	súb.		
9.16		Uvedenie do prevádzky	1,00	súb.		
9.17		Demontáž čerpadla Sigma 25-SVA.2	1,00	súb.		
9.18		Montáž čerpadla Sigma 25-SVA.2	1,00	súb.		
9.19		Čerpadlo Sigma 25-SVA-2/ bez motora /	1,00	ks		
9.20		Tesnostná skúška	1,00	súb.		
9.21		Nátery	1,00	súb.		
9.22		Montážny materiál	1,00	súb.		
9.23		Oprava izolácie	1,00	súb.		
1		Výmena kondenzného potrubia vrátane armatúr				
1.1		Ventil DN 25 / PN 16	6,00	ks		
1.2		Odvádzač kondenzátu vodorovný DN 25 / PN 16	2,00	ks		
1.3		Príruba DN 25 / PN 16	18,00	ks		
1.4		Prírubový spoj (tesnenia + skrutky)	18,00	súb.		
1.5		Rúra bezšvová 1"	6,00	m		
1.6		Redukcia varná 6/4" - 1"	1,00	ks		
1.7		Rúra bezšvová 6/4"	18,00	m		
1.8		Koleno 1"	4,00	ks		
1.9		Koleno 6/4"	2,00	ks		
1.10		Demontáže	1,00	súb.		
1.11		Montáž	1,00	súb.		
2		Výmena regulačného ventilu s elektropohonom DN 32 / PN 16 (200 mm), vrát. tesnenia a skrutiek				
2.1		Regulačný ventil s elektropohonom	1,00	ks		
2.2		Demontáž	1,00	súb.		
2.3		Montáž	1,00	súb.		
2.4		Elektroinštalačné práce	1,00	súb.		
3		Výmena uzatváracieho ventilu V 30; DN 50 / PN 16; vrát. tesnenia a skrutiek				
3.1		Dodávka ventilu s prísl.	1,00	ks		
3.2		Demontáž	1,00	súb.		
3.3		Montáž ventilu	1,00	súb.		

**KASÁRNE
LETECKÉ
SLIAČ,
výmenníková
stanica -
Sklady b.č.
53 súp.č.
1728**

3.4		Tesnostná skúška	1,00	súb.		
3.5		Nátery	25,00	m2		
3.6		Montážny materiál	1,00	súb.		
3.7		Oprava izolácie	1,00	súb.		
1	KASÁRNE	Demontážne a montážne práce				
1.1	LETECKÉ	Demontáž ventilu DN 65	1,00	súb.		
1.2	SLIAČ,	Montáž ventilu DN 65, L=205mm	1,00	súb.		
1.3	výmenníková	Úprava potrubia na stavebnú dĺžku	1,00	súb.		
1.4	stanica -	Skrutky, tesnenie, matice	1,00	súb.		
1.5	Energoblok	Tesnostná skúška	1,00	súb.		
	b.č. 89 súp.č. 1733					
1		Výmena vložky v zásobníku TÚV (v.č. 23756)				
1.1	KASÁRNE	Vložka do OVS2500 l 4m2	1,00	ks		
1.2	LETECKÉ	Tesnenia	2,00	súb.		
1.3	SLIAČ,	Skrutky	1,00	súb.		
1.4	výmenníková	Demontáž starej vložky	1,00	súb.		
1.5	stanica - KJB	Montáž novej vložky	1,00	súb.		
1.6	1200 b.č. 69	Tesnostná skúška	1,00	súb.		
1.7	súp.č. 1732	Montážny materiál	1,00	súb.		
1		Demontážne a montážne práce				
1.1	KASÁRNE	Demontáž ventila DN 40/PN 16	2,00	súb.		
1.2	LETECKÉ	Montáž ventila DN 40/PN 16	2,00	súb.		
1.3	SLIAČ,	Ventil DN 40/ PN 16, l=200 mm	2,00	ks		
1.4	výmenníková	Demontáž ventila DN 65/PN 16	2,00	súb.		
1.5	stanica -	Montáž ventila DN 65/PN 16	2,00	súb.		
1.6	Veliteľská	Ventil DN 65/ PN 16, l=290 mm	2,00	ks		
1.7	administr.	Skrutky, tesnenia, matice	4,00	súb.		
1.8	budova č. 17	Úprava potrubia na stavebnú dĺžku	4,00	súb.		
1.9	súp.č. 1716	Tesnostná skúška	1,00	súb.		
1.10		Nátery	1,00	súb.		
1.11		Montážny materiál	1,00	súb.		
1.12		Oprava izolácie	1,00	súb.		
1		Demontážne a montážne práce				
1.1	KASÁRNE	Demontáž ventila DN 40/PN 40	1,00	súb.		
1.2	LETECKÉ	Montáž ventila DN 40/PN 40	1,00	súb.		
1.3	SLIAČ,	Ventil DN 40/ PN40	1,00	ks		
1.4	výmenníková	Demontáž odvádzaca kondenzátu DN 25/PN 16	1,00	súb.		
1.5	stanica -	Montáž odvádzaca kondenzátu DN 25/PN 16	1,00	súb.		
1.6	Kino a	Odvádzač kondenzátu DN 25/PN 16	1,00	ks		
1.7	telocvičňa	Skrutky, tesnenia, matice	2,00	súb.		
1.8	b.č. 62 súp.č. 1704	Úprava potrubia na stavebnú dĺžku	2,00	súb.		
1.9		Pretesnenie elektroventila DN 65/ PN 40	1,00	súb.		
1.10		Tesnenie DN 65/PN 16	1,00	ks		
1.11		Tesnostná skúška	1,00	súb.		
1.12		Montážny materiál	1,00	súb.		
1.13		Oprava izolácie	1,00	súb.		
1		Demontážne a montážne práce				
1.1	KASÁRNE	Demontáž ventila DN 25/PN 16, l=160 mm	7,00	súb.		
1.2	LETECKÉ	Montáž ventila DN 25/PN 16	7,00	súb.		
1.3	výmenníková	Ventil DN25/ PN 16,	7,00	ks		

1.4	stanica - Dielne b.č. 81 súp.č. 1039	Demontáž ventila DN 15/PN 16	2,00	súb.				
1.5		Montáž ventila DN 15/PN 16	2,00	súb.				
1.6		Ventil DN 15/ PN 16, l=130 mm	2,00	ks				
1.7		Demontáž odvádzača kondenzátu DN 25/PN 16	2,00	súb.				
1.8		Montáž odvádzača kondenzátu DN 25/PN 16	2,00	súb.				
1.9		Odvádzač kondenzátu DN 25/PN 16, l=180 mm	2,00	ks				
1.10		Demontáž odvádzača kondenzátu DN 25/PN 40	1,00	súb.				
1.11		Montáž odvádzača kondenzátu DN 25/PN 16	1,00	súb.				
1.12		Odvádzač kondenzátu DN 25/PN 40, l=210 mm	1,00	ks				
1.13		Demontáž späťnej klapky DN 25/PN 16	1,00	súb.				
1.14		Montáž späťnej klapky DN 25/PN 16	1,00	súb.				
1.15		Spätná klapka DN 25/PN 16, l=160 mm	2,00	ks				
1.16		Skrutky, tesnenia, matice	13,00	súb.				
1.17		Úprava potrubia na stavebnú dĺžku	13,00	súb.				
1.18		Pretesnenie elektroventila DN 65/ PN 16	1,00	súb.				
1.19		Tesnostná skúška	1,00	súb.				
1.20		Montážny materiál	1,00	súb.				
1.21		Oprava izolácie	1,00	súb.				
1		KASÁRNE LETECKÉ SLIAČ, výmenníková stanica - Dozorný základne b.č. 16 súp.č. 1711	Demontážne a montážne práce					
1.1			Demontáž ventila DN 20/PN 16, l=160 mm	1,00	súb.			
1.2			Montáž ventila DN 20/PN 16	1,00	súb.			
1.3	Ventil DN20/ PN 16,		1,00	ks				
1.4	Demontáž regul. ventila DN 25, RV 210, l=160 mm		1,00	súb.				
1.5	Montáž regul. ventila DN 25, RV 210		1,00	súb.				
1.6	Ventil regulačný DN25, RV 210, parný		1,00	ks				
2	Riadenie technológie výmenníkovej stanice							
2.1	Rozvádzač RMD-BA (materiál a výroba)		1,00	ks				
2.2	Riadiaci modul SIEMENS		1,00	ks				
2.3	Displej		1,00	ks				
2.4	Rozširovací modul DI/DO		1,00	ks				
2.5	Rozširovací modul AI		1,00	ks				
2.6	Pomocný materiál		1,00	súb.				
2.7	Teplota okolia		1,00	ks				
2.8	Teplota vody UK		1,00	ks				
2.9	Montáž		1,00	súb.				
2.10	Program		1,00	súb.				
2.11	Revízie		1,00	súb.				
2.12	Uvedenie do prevádzky		1,00	súb.				
2.13	Tesnostná skúška		1,00	súb.				
2.14	Montážny materiál		1,00	súb.				
2.15	Úprava potrubia na stavebnú dĺžku		2,00	súb.				
2.16	Oprava izolácie		1,00	súb.				
3.			Presun hmôt, doprav, odvoz a uloženie odpadu na skládku	1,00	súb.			
Cena spolu bez DPH								
DPH 20%								

<i>(ak zhotoviteľ nie je platcom DPH napíše - nie som platca DPH)</i>	
Cena spolu s DPH	

Prenos daňovej povinnosti : **áno**

.....
 podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
 (odtlačok pečiatky)

Zmluva o dielo č. SEMaI-491/2021
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I.

Zmluvné strany

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1.1 Objednávateľ | : | Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR |
| | | Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava |
| V zastúpení | : | Mgr. Ján BUČAN – generálny riaditeľ Sekcie |
| | | majetku a infraštruktúry MO SR |
| IČO | : | 30845572 |
| IČ DPH | : | SK2020947698 |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladnica |
| IBAN | : | SK50 8180 0000 0070 0017 1215 |

(ďalej len „objednávateľ“)

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno | : |
| Sídlo/miesto podnikania | : |
| Konajúci prostredníctvom | : |
| IČO | : |
| IČ DPH | : |
| Bankové spojenie | : |
| IBAN | : |
| Číslo telefónu a e-mail | : |
| Register | : |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

- 1.3 Za objednávateľa v procese vykonávania diela a agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo veciach:
- a) zmluvných: **Mgr. Ján BUČAN** – generálny riaditeľ Sekcie majetku a infraštruktúry MO SR, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, ☎: 0960/322 829.
 - b) technických: **Ing. Pavel TOMAŠOVIČ** – vedúci Strediska prevádzky objektov Zvolen, Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen (ďalej len „SPO Zvolen“), ☎: 0960/462 450
e-mail: pavel.tomasovic@mil.sk
 - c) kontroly prác, preberania diela, fakturácie a reklamácií: **Libor ŠIMO** – vedúci oddelenia SPO Zvolen, ☎ : 0960/452 230, e-mail: libor.simo@mil.sk
- 1.4 Za zhotoviteľa v procese vykonávania diela a agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo veciach:
- a) zmluvných:
 - b) technických:
 - c) kontroly prác, preberania diela, fakturácie a reklamácií:

- 1.5 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykoná pre objednávateľa opravy a prípravu plynových kotolní a výmenníkových staníc, opravy ventilov, čerpadiel, tlakových nádob, potrubí, izolácie, elektroinštalácie a pod. s cieľom zabezpečenia bezporuchového chodu tepelno-technických zariadení (TTZ) počas celej vykurovacej sezóny.

Zhotoviteľ vykoná zákazku podľa oceneného popisu rozsahu prác a dodávok uvedeného v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len „dielo“).

- 2.2 Názov diela: **„SPO Zvolen - plynové kotolne a výmenníkové stanice - príprava TTZ na vykurovaciú sezónu“**
- 2.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve a jej prílohou č. 1, v súlade s príslušnými technickými normami a právnymi predpismi, ktoré sa naň vzťahujú.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí dohodnutú cenu diela podľa článku IV. tejto zmluvy v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v článku V. tejto zmluvy.

Článok III. Čas, spôsob a miesto plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne vykoná a objednávateľovi odovzdá v termíne: **do 90 dní od prevzatia staveniska**. Dielo bude možné vykonávať v pracovné dni v pracovnom čase od 7,00 do 15,00 hod. Zmenu pracovného času je možné dohodnúť s vedúcim SPO Zvolen na základe jednorazového písomného povolenia.
- 3.2 Objednávateľ vyzve zhotoviteľa písomne (prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu xxxx@xxxx), najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na prevzatie staveniska, ak sa nedohodnú oprávnené osoby zmluvných strán uvedené v článku I. bode 1.3 písm. b) a 1.4 písm. b) tejto zmluvy písomne inak. Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať v deň určený v písomnej výzve (ďalej len „výzva“) a začať bezodkladne vykonávať dielo. Pod pojmom bezodkladne sa pre účely vykonávania diela rozumie do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. Za deň doručenia výzvy (v skenovanej podobe vo formáte pdf) sa považuje deň úspešného odoslania výzvy na dohodnutú e-mailovú adresu.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania a odovzdania diela uvedenom v článku III. bod 3.1 tejto zmluvy, pokiaľ mu vo vykonávaní diela bránili okolnosti preukázateľne vzniknuté na strane objednávateľa, alebo objektívne dôvody, ktoré zhotoviteľ nedokáže žiadnym spôsobom ovplyvniť. O týchto skutočnostiach je zhotoviteľ povinný objednávateľa bezodkladne písomne informovať. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela o lehotu, ktorej dĺžka sa časovo zhoduje s lehotou, ktorá bránila zhotoviteľovi riadne a včas vykonať dielo pre príčiny a okolnosti vzniknuté na strane objednávateľa alebo z iných objektívnych dôvodov. Predĺženie lehoty na vykonanie diela je možné vykonať výlučne písomným dodatkom. Uvedené neplatí, ak zhotoviteľ nedodrží povinnosť informovať objednávateľa.

- 3.4 Miesto vykonania diela: plynové stanice a kotolne v SPO Zvolen
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený, ak je dielo riadne a včas vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy a odovzdané objednávateľovi. Dielo musí byť vykonané v súlade so zmluvnými podmienkami, s technickými normami/predpismi a odovzdané objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí diela podľa súpisu vykonaných prác, podpísaným oprávnenými osobami zmluvných strán.
- 3.6 Akékoľvek zmeny zmluvy s výnimkou uvedených v bode 12.3 tejto zmluvy sa môžu uskutočniť výlučne na základe písomného dodatku v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok IV. Cena

- 4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán a je v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa, ktorá je obsahom prílohy č. 1 k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela zahŕňa akékoľvek náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním zhotoviteľovi vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, ako aj nákladov na všetky pomocné práce, pomocný materiál, podľa technologického postupu prác a primeraný zisk.
- 4.2 Zmluvné strany dohodli cenu za dielo nasledovne:
cena bez DPH: €
DPH 20 % : €
Cena s DPH : €
Slovom:.....
(DPH odvedie objednávateľ v zmysle článku V bod 5.6 tejto zmluvy.)
- 4.3 V prípade potreby vykonania prác navyše alebo iných zmien týkajúcich sa dohodnutých prác, resp. diela podľa tejto zmluvy, ktoré bude požadovať objednávateľ, alebo ktoré nemohol pri uzavieraní tejto zmluvy predvídať alebo prác resp. zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase predloženia ponuky predvídať, a ktoré majú mať vplyv na cenu alebo na dobu vykonania diela, môžu zmluvné strany vykonanie takýchto prác dohodnúť výlučne písomným dodatkom k tejto zmluve. Cena prác navyše bude stanovená rovnakým spôsobom ako pri stanovení ceny diela podľa tejto zmluvy a jej neoddeliteľnej prílohy č. 1.
Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi potrebu vykonania navyše prác/menej prác, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky predvídať pri dodržaní odbornej starostlivosti, resp. zmenu v rozsahu a obsahu predmetu diela počas jeho vykonávania a/alebo iné skutočnosti, ktoré mu bránia v riadnom vykonávaní diela, a to do troch pracovných dní, výlučne písomnou formou (listina podpísaná oprávnenou osobou vo formáte pdf v skenovanej podobe doručená emailom na adresu libor.simo@mil.sk). Ak objednávateľ súhlasí so zmenou zmluvy, vyhotoví návrh písomného dodatku a doručí ho zhotoviteľovi emailom na adresu xxxx@xxxx na odsúhlasenie. Na dodatok k tejto zmluve predložený v uvedených prípadoch inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.
- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná rozdielne od podmienok stanovených touto zmluvou, objednávateľ neuhradí.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný pri kalkulácii ceny za dielo dodržať pracovnoprávne predpisy a predpisy z oblasti sociálneho zabezpečenia.

Článok V. Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli na možnej postupnej fakturácii za dielo, a to po ukončení jednotlivých ucelených častí diela. Podkladom pre fakturáciu budú súpis vykonaných prác potvrdené podpismi oprávnených osôb zmluvných strán. Súpis vykonaných prác bude obsahovať najmä množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s prílohou č. 1 k tejto zmluve.
- 5.2 Faktúry vyhotoví zhotoviteľ v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musia obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1. tohto zákona. Objednávateľovi bude faktúra predložená v troch vyhotoveniach.
Úhrady budú vykonané bezhotovostným platobným stykom. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a zápis o odovzdaní a prevzatí diela (alebo jeho časti) potvrdený oprávnenými osobami zmluvných strán.
- 5.3 Splatnosť každej faktúry za riadne vykonané dielo je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.4 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na prepracovanie najneskôr v posledný deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu: SPO Zvolen uvedenú v článku I. bode 1.3 tejto zmluvy.
- 5.6 Povinnosť priznať a odvieť daň prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa v súlade s ustanovením § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ vyhotoví pre objednávateľa faktúru bez dane z pridanej hodnoty a na faktúre uvedie aj slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“.

Článok VI. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 6.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s riadnym vykonaním diela samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s odbornou starostlivosťou, pričom sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické normy/predpisy a súvisiace právne predpisy. Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami s odbornou starostlivosťou riadne a včas splniť predmet zmluvy.
- 6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať dielo podľa tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov s ich osobnými údajmi (v rozsahu meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu), ktorí sa budú podieľať na vykonaní diela, ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísel vozidiel z dôvodu zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru, v ktorom bude dielo vykonávané, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy a jej prílohy č. 1 podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on a jeho pracovníci budú rešpektovať pokyny a inštrukcie riadiacich pracovníkov objednávateľa, ktoré súvisia s vnútorným poriadkom a režimom v mieste vykonávania diela. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.6 V prípade potreby zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s SPO Zvolen, v ktorej bude určené odberné miesto vody a elektrickej energie, a budú v nej dohodnuté podmienky odberu

- médií a refundácie nákladov za odber elektrickej energie a vody spotrebovanej pri vykonávaní diela. Za prípadné porušenie týchto podmienok a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len „PO“), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady prepraviť odpad vzniknutý v súvislosti s vykonávaním diela podľa druhu a kategórií na miesto zhodnotenia alebo zneškodnenia v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom túto prepravu bude vykonávať na základe registrácie (odpady kategórie O alebo na základe súhlasu – odpady kategórie N vydaného príslušným Okresným úradom). Prepravu môže zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov; pričom o tejto skutočnosti sa zaväzuje zhotoviteľ objednávateľa vopred informovať. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady (napr. vážne lístky, sprievodný list NO) zo skládky – zariadenia, kde bol odpad odovzdaný. Odpad zhotoviteľ odovzdá v mene objednávateľa.
- 6.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác, výkonom dodržiavania BOZP a PO:

Článok VII. Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne a včas vykonané dielo po ucelených častiach, alebo ako celok, o čom sa spíše zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi odovzdať dielo po ucelených častiach, alebo ako celok, v súlade s platnými slovenskými technickými normami/predpismi a súvisiacimi právnymi predpismi, ktoré sa naň vzťahujú.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný použiť na vykonanie diela podľa tejto zmluvy výlučne stavebné výrobky a materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášok MV SR č. 307/2007 Z. z. a 225/2012 Z. z.
- 7.4 Záručná doba riadne vykonaného diela je **36 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi a znovu začína plynúť dňom vybavenia reklamácie. Na dodaný tovar (materiál/náhradný diel) pri vykonávaní diela sa vzťahuje záručná doba daná výrobcom, ak je dlhšia ako záručná doba na dielo.
- 7.5 V prípade zistenia vady na diele počas plynutia záručnej doby má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť, bezplatne vadu odstrániť. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení aplikácie § 562 Obchodného zákonníka.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady do 48 hod. od doručenia reklamácie objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní od doručenia reklamácie. V prípade, že na odstránenie vady bude nutné zabezpečiť náhradný diel, lehotu na odstránenie vady je možné na základe dohody zmluvných strán predĺžiť o dobu potrebnú na doručenie náhradného dielu zhotoviteľovi.

- 7.7 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.8 Materiály/náhradné diely, použité pri vykonávaní diela, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a požadovaným technickým normám, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.9 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 7.10 Nároky objednávateľa z vadného plnenia sa riadia § 564 Obchodného zákonníka.

Článok VIII. Zmluvné sankcie a odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko a/alebo nezačne vykonávať dielo podľa bodu 3.2 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela dohodnutej v tejto zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený neprevziať stavenisko, ak stavenisko nie je spôsobilé na prevzatie v dôsledku objektívnych okolností alebo zavinením objednávateľa.
- 8.2 Ak, zhotoviteľ riadne nevykoná a neodovzdá dielo v termíne podľa článku III. bodu 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania až do vykonania a odovzdania diela podľa zmluvných podmienok objednávateľovi.
- 8.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, ako aj vady nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v termíne podľa článku VII. bodu 7.6 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady
- 8.4 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť na základe dohody zmluvných strán alebo odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka
- 8.6 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje nedodržanie termínu pre vykonanie a odovzdanie diela podľa článku III. bodu 3.1 tejto zmluvy a/alebo nedodržanie podmienok tejto zmluvy podľa článku VI. bodu 6.1 tejto zmluvy, a/alebo porušenie povinnosti podľa článku VI. bodu 6.8 tejto zmluvy a/alebo porušenie povinnosti podľa článku VII. bodu 7.3 tejto zmluvy.
- 8.7 Dohodnuté sankcie sú splatné do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. Objednávateľ môže okrem dohodnutej zmluvnej pokuty požadovať aj náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa. Základom pre výpočet sankcií je cena s DPH.
- 8.8 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Zásielka s odstúpením od zmluvy sa považuje za doručení aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná.
- 8.9 Ak objednávateľ ukončí tento zmluvný vzťah, pred dokončením diela bez toho, aby zhotoviteľ porušil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do tejto doby preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.

Článok IX. Vyššia moc

- 9.1 Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností, ak je nesplnenie týchto zmluvných povinností spôsobené pôsobením vyššej moci. Zmluvné strany sa dohodli, že za pôsobenie vyššej moci považujú aj pandémiu (napr.

COVID-19) a opatrenia štátnych orgánov súvisiace so zabránením šírenia ochorenia, pokiaľ tieto opatrenia majú vplyv na plnenie povinností jednotlivých zmluvných strán. Zmluvné strany sú povinné si navzájom dostatočne preukázať vplyv pôsobenia vyššej moci na plnenie povinností jednotlivých zmluvných strán. Pokiaľ účinky vyššej moci nebudú trvať dlhšie ako 10 dní, zmluvné strany budú povinné postupovať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, pričom dodacie a iné lehoty sa predlžia o dobu trvania vyššej moci. Pokiaľ účinky vyššej moci budú trvať dlhšie ako 10 dní, zmluvné strany sa zaväzujú zúčastniť sa rokovania, na ktorom dohodnú ďalší postup, prípadne si upravia vzájomné práva a povinnosti. Zvolať rokovanie bude oprávnená ktorákoľvek zo zmluvných strán. V prípade, ak na rokovaní k dohode zmluvných strán nedôjde, môže zmluvná strana, ktorá je oprávnená prijať plnenie od druhej zmluvnej strany, odstúpiť od zmluvy v tej časti, ktorá ešte nebola splnená, ak jej toto plnenie nemôže byť poskytnuté z dôvodu pôsobenia vyššej moci.

- 9.2 V prípade, ak nastanú udalosti uvedené v bode 9.1 tohto článku, sú zmluvné strany povinné sa navzájom písomne informovať, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku takýchto udalostí.

Článok X. Subdodávatelia

- 10.1 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavretia tejto zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, predmet prác a podiel na celkovom obrate diela v % sú uvedené v prílohe č.2 tejto zmluvy.
- 10.1.1 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených v bode 10.1.2. tohto článku u subdodávateľov a v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
- 10.1.2 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy alebo subdodávateľa, ktorý nebol v čase uzavretia tejto zmluvy známy, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi každú takúto zmenu, a to najneskôr 10 pracovných dní pred dňom, kedy má zmena nastať a predložiť objednávateľovi:
- a) informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania, IČO subdodávateľa a podiel zákazky,
 - b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia,
 - c) predmet subdodávky,
 - d) doklady za subdodávateľa na preukázanie splnenia podmienok podľa § 41 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
- 10.2 Ak navrhovaný subdodávateľ nebude spĺňať uvedené podmienky, objednávateľ nebude akceptovať tohto subdodávateľa. Informáciu o akceptovaní/neakceptovaní zmeny subdodávateľa v zmysle bodu 10.1.2. tohto článku zašle objednávateľ zhotoviteľovi do 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zmenu subdodávateľa.
- 10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na základe tejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.

Článok XI. Doručovanie

- 11.1 Doručením sa rozumie podľa tejto zmluvy prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka s doručenkou sa považuje takisto deň,
- a) v ktorý sa dostala do dispozičnej sféry adresáta (t.j. kedy zamestnanec pošty na odbernom lístku vyznačil dátum uloženia zásielky, alebo adresát odmietol zásielku

prevziať) alebo

b) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „že adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojím podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú.
- 12.2 Zmluva môže byť zmenená, alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny kontaktných údajov ako sú sídlo, miesto podnikania, číslo účtu zmluvných strán, názvy organizačných zložiek zmluvných strán a zmena oprávnených osôb zmluvných strán nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán. Zmluvné strany zmenu týchto kontaktných údajov bezodkladne oznámia druhej zmluvnej strane jednostranným písomným oznámením, podpísaným oprávneným zástupcom, doručeným dotknutej zmluvnej strane na kontaktnú adresu uvedenú v článku I. tejto zmluvy poštou alebo emailom.
- 12.4 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi. Na ustanovenia zmluvy týkajúce sa dodania tovaru sa primerane použijú ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve a na ustanovenia týkajúce sa kontrolnej činnosti sa primerane použijú ustanovenia § 591 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 12.5 Všetky články a body tejto zmluvy, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 12.6 Zmluva je vyhotovená **v piatich vyhotoveniach**, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany vyhlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 12.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 12.8 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 12.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 „Cenová špecifikácia“ a Príloha č.2. „Zoznam subdodávateľov“.

V Bratislave, dňa

V dňa

.....
Za objednávateľa

.....
Za zhotoviteľa

Mgr. Ján BUČAN

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Predložené v rámci zákazky :

„SPO Zvolen - plynové kotolne a výmenníkové stanice - príprava TTZ na vykurovaciu sezónu“

V zmysle § 32 ods. 1 f) zákona o verejnom obstarávaní

Dolupodpísaný, ako štatutárny zástupca - konateľ spoločnosti
....., IČO:, čestne vyhlasujem, že spoločnosť:

.....
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V dňa

.....
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV

Obchodné meno uchádzača:

zastúpený

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky „**SPO Zvolen - plynové kotolne a výmenníkové stanice - príprava TTZ na vykurovaciu sezónu**“ (ďalej len **zákazka**) vyhláseného verejným obstarávateľom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) výzvou na predloženie ponuky dňa2021

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

a) som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania,

b) neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,

c) budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

d) poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V dňa

.....
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

SUBDODÁVATEĽ č. 01

Údaje o subdodávateľovi

Obchodné meno alebo názov:

Sídlo alebo miesto podnikania:

IČO:

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:

Meno:

Priezvisko:

Adresa pobytu:

Dátum narodenia:

Predmet prác:

Podiel na celkovom obrate diela (v %)

SUBDODÁVATEĽ č. 02

Údaje o subdodávateľovi

Obchodné meno alebo názov:

Sídlo alebo miesto podnikania:

IČO:

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:

Meno:

Priezvisko:

Adresa pobytu:

Dátum narodenia:

Predmet prác:

Podiel na celkovom obrate diela (v %)

SUBDODÁVATEĽ č. 03

Údaje o subdodávateľovi

Obchodné meno alebo názov:

Sídlo alebo miesto podnikania:

IČO:

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:

Meno:

Priezvisko:

Adresa pobytu:

Dátum narodenia:

Predmet prác:

Podiel na celkovom obrate diela (v %)

.....
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)

Popis, rozsah a množstvo požadovaných opráv

1.1.1 Veliteľská budova – kotolňa - výmena expanzného potrubia v dĺžke 3 m, DN 80 (výška 3 m), výmena čerpadla DN 50, pretesnenie 3-cest. ventilu + dodávka ventilu DN 32, výmena 3-cest. ventilu DN 20 a DN 40, výmena čerpadla DN 65, oprava elektroinštalácie a výmena signáliek na riadiacom paneli, výmena čerpadla 40-NTT-48-11 L=225 mm, výmena šúpatka DN 40, PN 16, výmena armatúr na bojler - ventil guľový DN 40, ventil 3-cestný DN 40 PN výmena odluhovací ventil DN 15, L= 130 mm, odluhovací regulačný ventil DN 15, L= 130 mm, uzatvárací ventil DN 50, PN 16, L= 235 mm, 16 s pohonom, kv 25, tesnostná skúška, nátery.

1.2.1 Stredotlaká plynová kotolňa – kotol K1: výmena odluhovací ventil DN 15, L= 130 mm, odluhovací regulačný ventil DN 15, L= 130 mm, uzatvárací ventil DN 50, PN 16, L= 235 mm, kotol K2: výmena odluhovací ventil DN 15, L= 130 mm, odluhovací regulačný ventil DN 15, L= 130 mm, uzatvárací ventil DN 50, PN 16, L= 235 mm, výmena tlakomerového kohúta, pripojenie kotla do riadiaceho systému a vizualizácie, kotol K3: výmena odluhovací ventil DN 15, L= 130 mm, odluhovací regulačný ventil DN 15, L= 130 mm, uzatvárací ventil DN 50, PN 16, L= 235 mm, kotol K4: výmena uzatvárací ventil DN 80, PN 16, L=315 mm, výmena parných ventilov na rozdeľovači pary, výmena vodoznak trubicový, guľový ventil Giacominy 1/2“ a ventil so servopohonom DN 40/PN 16 Honeyvel ML6420A3015, kv=25 na napájacej nádrži, riadenie technológie Kondenzačnej a Napájacej nádrže.

1.2.2 výmenníková stanica č. 53 – výmena kondenzného potrubia vrátane armatúr, výmena regulačného ventilu s elektropohonom DN 32 / PN 16 (200 mm), vrát. tesnenia a skrutiek, výmena uzatváracieho ventilu V 30; DN 50 / PN 16; vrát. tesnenia a skrutiek.

1.2.3 výmenníková stanica č. 89 – výmena ventilu DN 65.

1.2.4 výmenníková stanica č. 69 – výmena vložky v zásobníku TÚV.

1.2.5 výmenníková stanica č. 17 – výmena ventil DN 40/ PN 16, l=200 mm, ventil DN 65/ PN 16, l=290 mm.

1.2.6 výmenníková stanica č. 62 – výmena ventil DN 40/ PN40, odvádzač kondenzátu DN 25/PN 16.

1.2.7 výmenníková stanica č. 81 – výmena ventil DN25/ PN 16, ventil DN 15/ PN 16, l=130 mm, odvádzač kondenzátu DN 25/PN 16, l=180 mm, spätná klapka DN 25/PN 16, l=160 mm.

1.2.8 výmenníková stanica č. 16 – výmena ventil DN20/ PN 16, ventil regulačný DN25, RV 210, parný, oprava riadenia technológie výmenníkovej stanice: rozvádzač RMD-BA (materiál a výroba), riadiaci modul SIEMENS, displej, rozširovací modul DI/DO, rozširovací modul AI, teplota okolia a vodu ÚK.